



LEGENDA:

----- Plynovodní ocelové bezešvé potrubí

○ K

Plynový kotel Vaillant Plus Turbotop VUW 202-5, max.výkon 20 kW s kombin.průtokovým ohřevem TUV Provedení Turbo 60/100 mm Q_{max}=2,3 m³/hod. Odtah spalin proveden nad kontr.střeš.pláště

○ ○ SP

Sporák plynový Q_{max}=1,2 m³/hod

⊗ ⊗ PS

Plynoměrná sestava s plynoměrem MATRIX 4G6, před a za plynoměrem budou osazeny kulové kohouty

PARÉ Č.:

ZODP.PROJEKT.:	J.HUDEČEK	HUBAX Projektční a inženýrská činnost U Nádraží 5a, 415 00 TEPLICE	
VYPRACOVAL:	VÁVERKA JOSEF		
KRESLIL:	VÁVERKA JOSEF	DATUM	04/2004
MÍSTO:	HROB Č.P.3, TRŽNÍ NÁMĚSTÍ	ZAKÁZKA Č.	8436/04
INVESTOR:	SDRUŽENÍ BOHÁČEK A VINOHRADSKÝ, KŘIŽANOV	MĚŘÍTKO	1 : 50
STUPEŇ:	STAVEBNÍ POVOLENÍ	FORMÁT	2 A4
OBSAH:	PUDORYS 3.NP - PLYNOVOD	VÝKRES ČÍSLO	P 4
POLYFUNKČNÍ DŮM - HROB Č.P.3 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD			

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PŘÍLOHOU ROZUMLNUTÍ Č. J. 127-127339/04-SK ZE DNE 15. 11. 2004 JEŽ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI DNE 17. 12. 2004

2

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DUCHOV
odbor výstavby ZP
č. 1