

## Výkaz výměr

Poz. číslo	Název: Suchohrdly	Měrná jednotka	Počet
<b>Zař. č. 1 - Větrání hygienických místností bytů</b>			
1.1	Malý radiální ventilátor KN2 UP 100 ERKF, zpětná klapka	ks	12
1.2	VHO 160 výfuková hlavice	ks	6
1.3	Střešní box z pozink. Plechu, protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu	ks	1
1.4	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 80, včetně tvarovek, provedení SAFE	bm	12
	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 100, včetně tvarovek, provedení SAFE	bm	23
	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 125, včetně tvarovek, provedení SAFE	bm	36
	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 160, včetně tvarovek, provedení SAFE	bm	6
1.5	Ohebná tepelně/hlukově izolační AI hadice SONOVAC 25 - Ø80	bm	20
1.6	Tepelná izolace mirelon tl. 20 mm	m2	8
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1
<b>Zař. č. 2 - Příprava pro odvod vzduchu z digestoří</b>			
2.1	Příprava pro digestoř, typ dle investora, max 300 m3/h - není dod. VZT	ks	7
2.2	Těsná klapka DN 125+záslep DN 125	kpl	7
2.3	VHO 160 výfuková hlavice	ks	4
2.4	Střešní box z pozink. Plechu, protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu	ks	1
2.5	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 125, včetně tvarovek, provedení SAFE	bm	65
	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 160, včetně tvarovek, provedení SAFE	bm	4
2.06	Ohebná tepelně/hlukově izolační AI hadice SONOVAC 25 - Ø125	bm	8
2.07	Tepelná izolace mirelon tl. 20 mm	m2	8
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1
O.1	Montáž VZT zařízení	kpl	1
O.2	Doprava	kpl	1
O.3	Zkoušky technologie zařízení	kpl	1
O.4	Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému	kpl	1
O.5	Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele	kpl	1
O.6	Předávací dokumentace včetně dokumentace skutečného provedení	kpl	1