


Příloha technické zprávy č.1

Akce: **Suchohrdly**

					Specifikace								Energie - celkem			Poznámka
číslo zař.	místnost	č.m.	popis zařízení	typ zařízení	počet ks	průtok vzduchu m3/h	tílková ztráta Pa	otáčky 1/min	elektr. příkon kW	napětí V	elektr. proud A	topný výkon kW	chlad. výkon kW	příkon celkem kW	topný výkon kW	chladicí výkon kW
Zař. č. 1 - Větrání hygienických místností bytů																
1.01	Koupelna, WC	-	Malý radiální ventilátor	KN2-100/KN2-100-GL	12	80	150	1890	0,03	230	-	-	-	0,34	-	-
CELKEM													0,34	0,00	0,00	
Zař. č. 2 - Digestoře																
2.01	Kuchyně	-	Příprava pro dopojení digestoře	Typ digestoře dle nájemníka	7	max350	-	-	-	230	-	-	-	0,00	-	-
CELKEM													0,00	0,00	0,00	
CELKEM pro všechna zařízení													0,34	0,00	0,00	

ELE R410A R410A