

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Prosíme o doplnění a vysvětlení:

Vysvětlení - doplnění položky č. 78 Plošina vč. stavební přípravy

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel poskytuje doplnění a vysvětlení položky *Plošina vč. stavební přípravy*.

- vertikální zvedací plošina pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace na vyvýšená podlaží
 - kompletní dodávka „na klíč“, včetně projektové dokumentace, montáže, revize a uvedení do provozu
 - certifikovaný výrobek
 - umístění v montované šachtě, montovaná šachta je součástí dodávky
 - kotvení pojezdu dráhy do stávající zdi,
 - 1x dveře 900/2000
 - zdvih dle projektu
 - nosnost 400 kg
 - min. světlé půdorysné rozměry plošiny 1100x1400 (pro handicapované)
 - max. rychlost 0,15 m/s
-

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 25. 5. 2020 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 4. 5. 2020

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele