



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

TENZUM S.R.O.

Dodatečná informace č. 1

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“)

S názvem

„Pěstitelská pálenice – Jaroslavice“

I.

Zadavatel informuje uchazeče o změně zadávacích podmínek. Oproti parametrům uváděným ve Výkazu výměr budou všechny výplně otvorů ve vnějším obvodovém plášti , mimo pozice Z1 splňovat následující konstrukce z třívrstvého lepeného hranolu ve stavební hloubce min. 68 mm, dle DIN 681 21 (europofil), materiál smrk, povrchová úprava lazura pro zasklení izolační dvojskla UG min.1,1.

II.

Uchazeči na základě této informace upraví Výkaz výměr. Jedná se o výjimku ze zákazu jakéhokoliv zásahu či úprav Výkazu výměr uvedenou v zadávací dokumentaci bod 19 Nabídková cena.

III.

Na základě této změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí dne 16. 02. 2015 v 09:00h.

V Brně, dne 05. 02. 2015

Ing. Jan Ševčík v.r., jednatel
Regionální poradenská agentura, s.r.o.