

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Sociální podnikání v obci Suchohrdly u Miroslavi



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o vysvětlení, jakým způsobem budou kotveny kontralatě přes minerální tepelnou izolaci na šikmém Ytong systému střechy. Mezi izolaci by měly být vloženy krokve, které ovšem chybí ve výkaze výměr. Dále je psáno, že střecha bude ze sbíjených střešních vazníků, ale ve výkaze výměr jsou hranoly.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V šikmém systému střechy jsme uvažovali plynosilikátovou izolaci - je to tak uvedeno i ve VV. Skrz ni se kotví kontralatě přímo do konstrukce střechy i dle montážního návodu výrobce, tedy ne minerální vata a krokve. Krov z řeziva je dle aktuální výkresové části PD - výkres D.1.1 b) - 108 - SO01_PŮDORYS KROVU, souhlasí i s VV. V textové části se jedná o chybu z předchozího stupně PD.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Rozpočet SO.04- v pol.č.71,72,73 jsou uvedeny žlaby š.150mm ale v projektové dokumentaci jsou pouze š.100 mm, které jsou obsaženy v položkách č.51-60. Není to zde uvedeno dvakrát?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano, při revizi řešení venkovní kanalizace vzniklo zdvojení položek. Zadavatel poskytuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Položkový rozpočet SO.04 Přípojky

Položky číslo 51 – 60 odkazují na odvodňovací žlab podle projektové dokumentace.

Položky číslo 71 – 73 odkazují na odvodňovací žlab, který jsem v projektové dokumentaci nenašel. Prosím o vysvětlení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Při revizi řešení venkovní kanalizace vzniklo zdvojení položek. Zadavatel poskytuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Položkový rozpočet SO.02 Zpevněné plochy

Položky číslo 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 odkazují na skladbu ZP4 terasa na terénu podle projektové dokumentace

Položkový rozpočet 01.02 nové konstrukce

Položky číslo 115 - 119 odkazují na terasu z exotických dřevin, kterou jsem v projektové dokumentaci nikde nenašel.

Nejsou tyto položky zdvojené? Prosím o vysvětlení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Při revizi řešení venkovních zpevněných ploch vzniklo zdvojení položek. Zadavatel poskytuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Položkový rozpočet 01.02 nové konstrukce

Položky číslo 173 – 179 vnitřní dveře odkazují na PD, bohužel nikde není materiálový popis těchto dveří (ani ve výpisu vnitřních dveří). Prosím o upřesnění konstrukce dveří – papírová voština nebo DTD deska? Prosím o upřesnění povrchu dveří – fólie, dýha nebo laminát?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí pro položky č. 173 – 179 následující upřesnění: jádro křídla - podélně lehčená DTD deska, povrch CPL hladký bílý.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 20. 5. 2020 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 13. 5. 2020

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele