



LEGENDA

- Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 pod omítkou, v podhledu stropu, v trubce PH
- Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 pod omítkou, v podhledu stropu,
- Kabel CYKY-J 3x4mm2 pod omítkou, v podhledu stropu,
- Kabel JYTY 2x1mm2 pod omítkou, v podhledu stropu,
- Kabel JYTY 4x1mm2 pod omítkou, v podhledu stropu,
- Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 pod omítkou, v podhledu stropu,
- Kabel CYKY-J 4x10mm2+CYA 10mm2 zž pod omítkou , v podhledu stropu, Z ER22 do R 1
- Kabel CYKY-J 4x16mm2 vodič CYA 10mm2 zž, pod omítkou,v zemi z SS 200 cca 5m
- Teplotní čidla
- Ochranné pospojování vodič CYA 10,6,4mm2 zž

Polohy zásuvek a vypínačů koordinovat s projektem interiéru.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

Redak

Ved. projektant	Ing. Radek Dřevěný		PAVLŮ JIŘÍ <i>Projektace el. zařízení a hromosvodů</i> Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166 fax: 516 454077 E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647	
Zodp. projektant	JIŘÍ PAVLŮ	<i>Redak jf</i>		
Vypracoval	JIŘÍ PAVLŮ	<i>Redak jf</i>		
Investor	Obec Damnice; Damnice 141, 671 78Jiřice u Miroslavi			
Stavba	Damnice parc.č. 2/4; 27/1; 26/2; 3431; 2005/20; k.ú. Damnice [624675] MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNICE		Formát	3 A4
Část	SO 01 stavební objekt MŠ D.1.4.4 vnitřní silnoproud, slaboproud, hromosvod		Datum	03/2020
			Účel	Zadávací dokumentace
			Zak.č.	10/2020
ROZVODY TEPELNÉ ČERPADLO			Měřitko: 1:100	Výkres č.: EL-04