

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

pro zadání podlimitní veřejné zakázky

na stavební práce dělené na dvě části zadávané v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

Polyfunkční centrum Přibice

Zadavatel:

Obec Přibice

Přibice 348, 691 24 Přibice

IČ 00600211



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Přelozka sdělovacího kabelu - chybí dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

V rámci souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 byla uveřejněna příloha s názvem Příloha č. 1 SVZD č. 4. Projektová dokumentace – doplnění, která obsahuje požadovanou dokumentaci. Tento soubor s názvem Příloha č. 1 SVZD č. 4 Projektová dokumentace – doplnění je umístěn na profilu zadavatele v záložce veřejné dokumenty.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Přípojka dešťové kanalizace - chybí dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

V rámci souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 byla uveřejněna příloha s názvem Příloha č. 1 SVZD č. 4. Projektová dokumentace – doplnění, která obsahuje požadovanou dokumentaci. Tento soubor s názvem Příloha č. 1 SVZD č. 4 Projektová dokumentace – doplnění je umístěn na profilu zadavatele v záložce veřejné dokumenty.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Ve skladbě střechy: pěnobeton ve výkresech > nevhodný na spády > v rozpočtu cementová litá pěna > vhodná

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Na skladbu střechy bude použita skladba s litou cementovou pěnou, která je uvedena v rozpočtu a výkazu výměr.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21

Položka 138, 824 – ve výkrese je obklad v=2,1m a ve VV místnosti 104 a dalších jen v=2,0m?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21

Pro výšku obkladu se uvažuje s rozměrem 2,0m měřeno od úrovně čisté finální nášlapné vrstvy (finální podlahy). Výkaz výměr (rozpočet) udává správnou výšku 2,0m.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22

Položka 291 - svislá hydroizolace uvnitř objektu? Bude stěrka použita pouze do v=2,0m nebo na celou S.V.?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22

Svislá hydroizolace uvnitř objektu bude provedena pouze po úroveň horní vodorovné hrany obkladů, do výšky 2,0m měřeno od úrovně finální nášlapné vrstvy (finální podlahy).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23

Dobrý den,

Žádáme Vás o přezkoumání položky č. 148 v Příloze č. 1 Výkaz výměr pro první část ve znění SVZD č.7, záložka 03220003b – Polyfunkční centrum – stavební objekt.

146	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	471,898		0,00
	VV		"šedý tl. 120mm - stáv. objekt"				
	VV		(2,75+11,95*2+20,235+5,635)*(4,97+1,16-0,5)		295,688		
	VV		20,235*(8,05-4,97)		62,324		
	VV		3,5*2,0*0,5*2		7,000		
	VV		Mezisoučet		365,012		
	VV		"sokl v=0,5m"				
	VV		16,0*0,5*2		16,000		
	VV		(36,425*2+0,35*2*7*2+21,5)*0,5		52,075		
	VV		(25,475+3,6+1,66)*0,5		15,368		
	VV		"stáv. objekt"				
	VV		(2,75+11,95*2+20,235)*0,5		23,443		
	VV		Mezisoučet		106,886		
	VV		Součet		471,898		
147	M	283763540	deska fasádní polystyrénová izolační nenasákavá EPS P 1250 x 600 x 100 mm	m2	117,575		0,00
	VV		106,886*1,1		117,575		
	VV		Součet		117,575		
148	M	283760400	deska fasádní polystyrénová EPS 70 šedá 1000 x 500 x 120 mm	m2	117,575		0,00
	VV		106,886*1,1		117,575		
	VV		Součet		117,575		

Prosíme o prověření, zda není uvedena špatná výměra u položky č. 148 - EPS 70 šedá. Původně bylo perimetrů podstatně více. Nejsou buňky výměry u tohoto izolantu mylně okopírovány z předchozí položky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23

Zadavatel upravil rozpočet, omylem byla uvedena nesprávná výměra. Upravený Výkaz výměr je přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dodavatelé v rámci své nabídky pro první část veřejné zakázky předloží přílohu č. 1 - Výkaz výměr pro první část ve znění SVZD č. 8. V případě, že dodavatel nepředloží v rámci své nabídky pro první část výkaz výměr pro první část ve znění souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, může být ze zadávacího řízení vyloučen.

Přílohy:

Příloha č. 1 SVZD č. 8. Příloha č. 1 Výkaz výměr pro první část ve znění SVZD č. 8

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 6. 2019 do 10:00 hod. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

V Brně, dne 13. 05. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele