



- WCv WC ZÁVĚSNÉ Z BÍLÉHO DITURVITU, OBLÝ KOMPAKTNÍ TVAR HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ VČ.DURAPLASTOVÉHO SEDÁTKA S POKLOPEM, ODNÍMATELNÝM S NEREZ.ÚCHYTY VČ.INSTALAČNÍ SADY NA PŘEDSTĚNOVÉM SYSTÉMU 12V,50Hz S AUTOMAT.SPLACHOVAČEM S CHROMOVANÝM KRYTĚM
 - WCz WC ZÁVĚSNÉ Z BÍLÉHO DITURVITU, OBLÝ KOMPAKTNÍ TVAR HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ VČ.DURAPLASTOVÉHO SEDÁTKA S POKLOPEM, ODNÍMATELNÝM S NEREZ.ÚCHYTY VČ.INSTALAČNÍ SADY NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ VESTAVNÁ NA PŘEDSTĚNOVÉM SYSTÉMU SE SPLACHOVAČEM S BÍLÝM PLASTOVÝM TLAČÍTKEM
 - WCi WC PRO INVALIDY Z BÍLÉHO DITURVITU,S NÁDRŽKOU – ZVÝŠENÁ KOMBINAČNÍ MÍSA 48cm, STOJÍCÍ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, DURAPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKKLOPEM, RYCHLOUPÍNAČÍ OCELOVÉ ÚCHYTY
 - U UMYVADLO NA ŠROUBY Z BÍLÉHO DITURVITU, JEDNODUCHÝ TVAR, DÉLKA 60cm SIFON, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
 - Un UMYVADLO DOUJITÉ NEREZOVÉ–OPLÁŠTĚNÝ NEREZOVÝ PULT SE DVĚMA KULATÝM I UMYVADLY 2xSIFON, 2xBATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ SENZOR, 2x OTVOR PRO DÁVKOVAČE MÝDLA, POVRCH MATNÝ–TRYSKÁNO BALOTINOU, MATERIÁL NEREZ AISI 304
 - Ui ZDRAVOTNÍ UMYVADLO NA ŠROUBY Z BÍLÉHO DITURVITU 64cm, BEZ PŘEPADU, UMOŽŇUJÍCÍ POJEZD VOZÍKU, PROSTOROVÉ ÚSPORNÝ SIFON, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
 - D DŘEZ VESTAVNÝ – DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY, SIFON, BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
 - VL VÝLEVKA Z BÍLÉHO DITURVITU, NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
 - Pi PISOÁR NEREZ S 10 ČIDLEM 12V, MATERIÁL NEREZ AISI 304,K POVRCH MATNÝ, TRYSKÁNO BALOTINOU, VČ.NEREZOVÉ OPLACHOVÉ TRYSKY, NEREZ VEVARĚNÉ SÍTKO, ZÁVĚSNÁ LIŠTA A DROBNÝ UPEVNŮVACÍ MATERIÁL
 - H HYDRANT H 25D S TVAROVÉ STÁLOU HADICI 25mm/30m
 - VP PODLAHOVÁ VPUSŤ – NEREZ KRYT, DN100–SVISLÝ
 - PZ PODLAHOVÝ ŽLAB – NEREZ KRYT, DN100–SVISLÝ–DL1,5m
 - P.V. PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN70 (DN100) UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM
 - E0 EL.OHRÍVAČ VODY 10 LITRŮ
 - E01 EL.OHRÍVAČ VODY 50 LITRŮ
 - TUV ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY – 125 LITRŮ
- CIRKULACE
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODA
- SO 01.2 ± 0,000 = 200,20 m n. m. B. p. v.

? REVIZE: DATUM VYDÁNÍ: REVISION NO.DATE OF ISSUE:		POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:		VYPRACOVAL: ELABORATED BY:	
<div><div><div>K4</div><div>ARCHITECTS ENGINEERS</div><div>K4 a.s.</div><div>Kociánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz</div></div></div>		INVESTOR : CLIENT:		AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
		ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2 Trnité, 602 00 Brno			
		OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER:			
		ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2 Trnité, 602 00 Brno			
		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:		ČÍSLO PARE: DOCUMENT SET NUMBER:	
		HM Ing. Hana Maršálková +420 737 486 351 hana.marsalkova2@seznam.cz			
NÁZEV AKCE: TITLE:		MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:		Ing. Roman Havlišta	
MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA		ARCHITEKT: ARCHITECT:		Ing.arch.Pavel Střiteský	
		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:		Ing.arch.Pavel Střiteský	
		PROJEKTANT: DESIGNER:		Ing.Hana Maršálková	
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:		1284 ODDÍL: PART:05	
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:		SO 01.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ HALA		DATUM: DATE:	
				31. 10. 2018	
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	
				DPS	
				KÓD DOKUMENTACE: CODE:	
				D.1.4.1	
OBSAH: CONTENT:		PŮDORYS 1NP - VODOVOD VÝŘEZ 1		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	
				1284_05_17_07_00	
				REVIZE: REVISION:	