



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Zadavatel: **MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.**
Se sídlem: Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 26450691
Statutární zástupce: Jiří Nehasil, jednatel
Amal Kaanane, jednatel

Název zakázky:

„Remodelling technologie chlazení MAKRO Hradec Králové“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že „Předmětem plnění není provedení stavebních prací...“, avšak v návrhu Smlouvy je v bodě IV.1 uvedeno: „- dodávka stavebních prací“, dále v bodě IV.3. uvedeno „... provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí...“. Žádáme o upřesnění dodávek stavebních prací

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že předmětem plnění této zakázky **není** provedení stavebních prací, jak je uvedeno v bodě 4. Zadávací dokumentace. Zadavatel pro odstranění veškerých pochybností poskytuje jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 v tomto duchu upravené obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Žádáme o upřesnění zadávací dokumentace bod 9.: „Realizace zakázky je závislá na získání finančních prostředků z fondů EU.“ Co se například stane, pokud bude oznámen vítěz výběrového řízení, který nastoupí v souladu se zadáním na realizaci zakázky a po několika týdnech realizace bude zamítnuto čerpání finančních prostředků z fondů EU?



Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel konstatuje, že situace dle tohoto ustanovení zadávací dokumentace popisuje podmínky samotné realizace zakázky (tedy jejího zahájení) a může tedy nastat nejpozději do podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy případné nezískání finančních prostředků z fondů EU by bylo důvodem pro zrušení výběrového řízení. V případě, že bude uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem a bude tedy zahájena realizace zakázky, bude již postupováno pouze v souladu s touto uzavřenou smlouvou a právními předpisy, a to včetně případného ukončení smluvního vztahu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Žádáme o upřesnění zadávací dokumentace bod 9.: „Dodavatel je povinen zajistit udržování chodu veškerých zařízení umístěných v místě realizace...“. Znamená to, že vítěz zajišťuje pro provozovatele servisní činnosti, které provozovateli následně bude fakturovat, nebo musí být všechny servisní činnosti v době realizace projektu zahrnuty do ceny výměny chladicího zařízení?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ano, vítěz po dobu realizace projektu je povinen zajistit pro provozovatele servisní činnosti na stávajících zařízeních, které provozovateli bude fakturovat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Žádáme o upřesnění tabulky: „tabulka Výpočet spotřeby elektrické energie nové technologie Makro“. Zadaný údaj v poznámce: „průměrný chod“ znamená povinnou kalkulační hodnotu chodu pro celý rok, tzn. např. chod KJ je 14 hod/den léto/zima?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ano, údaj v poznámce: "průměrný chod" znamená povinnou min. průměrnou kalkulační hodnotu chodu chladicí jednotky pro celý rok.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Co je určující pro počty kusů nábytku – počty kusů v položkovém rozpočtu nebo počty kusů na výkrese? Někde se délky a počty mezi rozpočtem a výkresem mírně liší?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Určující jsou počty kusů v položkovém rozpočtu. Upozorněte případně na zjištěné rozdíly a tyto rozdíly budou zohledněny ve výsledné dodávce a fakturaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Můžeme případně počty kusů nábytků v položkovém rozpočtu změnit dle platného layoutu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Ne, počty kusů nábytku v položkovém rozpočtu nelze měnit.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Můžeme v položkovém rozpočtu změnit počty kusů regulátorů a rozvaděčů pro nábytek a boxy (položkový rozpočet je připraven na 1 ks regulátoru a 1 ks rozvaděče na každý modul nábytku a výparník, náš systém regulace umožňuje 1 regulátor a 1 rozvaděč na 2 moduly nábytku a 2 výparníky – s nezávislou regulací každého z nich)?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Ne, neprovádějte změny v položkovém rozpočtu, pro nábytek je požadován na každý modul nábytku 1 ks regulátoru a 1 ks rozvaděče, pro chlazené místnosti je možné pro jeden teplotní prostor použít 1 regulátor a 1 rozvaděč na max. 2 výparníky (dle položkového rozpočtu)

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Postačuje v položkovém rozpočtu vyplnit jen ceny u položek, kde je uveden počet kusů, nebo musíme vyplňovat cenu všech "žlutých" položek?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Je nutné vyplnit ceny u všech žlutých položek, i když není uveden počet kusů.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Kde mají být v položkovém rozpočtu uvedeny položky se servisní činnosti prováděné v rámci záruční lhůty (viz. dokument „Minimální požadavky na údržbu a servisní práce v průběhu 3-leté záruky)?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Cena za servisní činnosti prováděné v průběhu 3leté záruky musí být obsažena v celkové ceně dodávky. Případně specifikujte v tabulce T11.01 Extras.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Kdo zajišťuje přívody elektro pro plug-in mrazicí truhly na prodejní ploše?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Přívody elektro pro plug-in mrazicí truhly na prodejní ploše zajistí dodavatel technologie chlazení, objednatel zajistí přívody do centrálních rozvaděčů dodavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Žádáme o upřesnění informace klakovaným výparníkům u chladicích regálů. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny lakované výparníky, v dokumentaci pro tenderové řízení, část distribuční nábytek, jsou lakované výparníky požadovány pouze pro chladicí regály na ryby.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Lakované výparníky použijte pouze pro chladicí regály na ryby dle technické zprávy, část distribuční nábytek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Žádáme o upřesnění požadavků na chladicí technologii. V dokumentaci pro tenderové řízení, bod 2.: „Koncepčně je požadováno chlazení za pomoci více samostatných chladicích okruhů...“; bod 3.4 definuje číslování a značení jednotlivých chlazených pozic. Zadávací dokumentace pak obsahuje vzorové layouty, na kterých jsou jednotlivé sestavy nábytků



rozdělené podle barev a např. u projektu Čestlice jsou dopsána čísla KJ. Kolik samostatných okruhů je na jednotlivé prodejny požadováno? Je daný počet samostatných okruhů pevně požadovaný, nebo je možné počty okruhů přizpůsobit jinému řešení?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Počet samostatných chladicích okruhů není definován a vychází z návrhu řešení dodavatele.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 14. 1. 2019 do 11:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 14.1.2019 v 11:05 hodin. Místo pro otevírání obálek zůstává nezměněno.

V Brně, dne 13. 12. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele