



## Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 2

Zadavatel: **MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.**  
Se sídlem: Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
IČO: 26450691  
Statutární zástupce: Jiří Nehasil, jednatel  
Amal Kaanane, jednatel

*Název zakázky:*

### **„Remodelling technologie chlazení MAKRO Olomouc“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

---

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že „Předmětem plnění není provedení stavebních prací...“, avšak v návrhu Smlouvy je v bodě IV.1 uvedeno: „- dodávka stavebních prací“, dále v bodě IV.3. uvedeno „... provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí...“. Žádáme o upřesnění dodávek stavebních prací

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel potvrzuje, že předmětem plnění této zakázky **není** provedení stavebních prací, jak je uvedeno v bodě 4. Zadávací dokumentace. Zadavatel pro odstranění veškerých pochybností poskytuje jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 v tomto duchu upravené obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Žádáme o upřesnění zadávací dokumentace bod 9.: „Realizace zakázky je závislá na získání finančních prostředků z fondů EU.“ Co se například stane, pokud bude oznámen vítěz výběrového řízení, který nastoupí v souladu se zadáním na realizaci zakázky a po několika týdnech realizace bude zamítnuto čerpání finančních prostředků z fondů EU?



### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Zadavatel konstatuje, že situace dle tohoto ustanovení zadávací dokumentace popisuje podmínky samotné realizace zakázky (tedy jejího zahájení) a může tedy nastat nejpozději do podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy případné nezískání finančních prostředků z fondů EU by bylo důvodem pro zrušení výběrového řízení. V případě, že bude uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem a bude tedy zahájena realizace zakázky, bude již postupováno pouze v souladu s touto uzavřenou smlouvou a právními předpisy, a to včetně případného ukončení smluvního vztahu.

---

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Žádáme o upřesnění zadávací dokumentace bod 9.: „Dodavatel je povinen zajistit udržování chodu veškerých zařízení umístěných v místě realizace...“. Znamená to, že vítěz zajišťuje pro provozovatele servisní činnosti, které provozovateli následně bude fakturovat, nebo musí být všechny servisní činnosti v době realizace projektu zahrnuty do ceny výměny chladicího zařízení?

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Ano, vítěz po dobu realizace projektu je povinen zajistit pro provozovatele servisní činnosti na stávajících zařízeních, které provozovateli bude fakturovat.

---

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Žádáme o upřesnění tabulky: „tabulka Výpočet spotřeby elektrické energie nové technologie Makro“. Zadaný údaj v poznámce: „průměrný chod“ znamená povinnou kalkulační hodnotu chodu pro celý rok, tzn. např. chod KJ je 14 hod/den léto/zima?

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Ano, údaj v poznámce: "průměrný chod" znamená povinnou min. průměrnou kalkulační hodnotu chodu chladicí jednotky pro celý rok.

---



***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Co je určující pro počty kusů nábytku – počty kusů v položkovém rozpočtu nebo počty kusů na výkrese? Někde se délky a počty mezi rozpočtem a výkresem mírně liší?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Určující jsou počty kusů v položkovém rozpočtu. Upozorněte případně na zjištěné rozdíly a tyto rozdíly budou zohledněny ve výsledné dodávce a fakturaci.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Můžeme případně počty kusů nábytků v položkovém rozpočtu změnit dle platného layoutu?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Ne, počty kusů nábytku v položkovém rozpočtu nelze měnit.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Můžeme v položkovém rozpočtu změnit počty kusů regulátorů a rozvaděčů pro nábytek a boxy (položkový rozpočet je připraven na 1 ks regulátoru a 1 ks rozvaděče na každý modul nábytku a výparník, náš systém regulace umožňuje 1 regulátor a 1 rozvaděč na 2 moduly nábytku a 2 výparníky – s nezávislou regulací každého z nich)?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Ne, neprovádějte změny v položkovém rozpočtu, pro nábytek je požadován na každý modul nábytku 1 ks regulátoru a 1 ks rozvaděče, pro chlazené místnosti je možné pro jeden teplotní prostor použít 1 regulátor a 1 rozvaděč na max. 2 výparníky (dle položkového rozpočtu)

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

Postačuje v položkovém rozpočtu vyplnit jen ceny u položek, kde je uveden počet kusů, nebo musíme vyplňovat cenu všech "žlutých" položek?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

Je nutné vyplnit ceny u všech žlutých položek, i když není uveden počet kusů.



---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:***

Kde mají být v položkovém rozpočtu uvedeny položky se servisní činnosti prováděné v rámci záruční lhůty (viz. dokument „Minimální požadavky na údržbu a servisní práce v průběhu 3-leté záruky)?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:***

Cena za servisní činnosti prováděné v průběhu 3leté záruky musí být obsažena v celkové ceně dodávky. Případně specifikujte v tabulce T11.01 Extras.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:***

Kdo zajišťuje přívody elektro pro plug-in mrazicí truhly na prodejní ploše?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:***

Přívody elektro pro plug-in mrazicí truhly na prodejní ploše zajistí dodavatel technologie chlazení, objednatel zajistí přívody do centrálních rozvaděčů dodavatele.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:***

Žádáme o upřesnění informace klakovaným výparníkům u chladicích regálů. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny lakované výparníky, v dokumentaci pro tenderové řízení, část distribuční nábytek, jsou lakované výparníky požadovány pouze pro chladicí regály na ryby.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:***

Lakované výparníky použijte pouze pro chladicí regály na ryby dle technické zprávy, část distribuční nábytek.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:***

Žádáme o upřesnění požadavků na chladicí technologii. V dokumentaci pro tenderové řízení, bod 2.: „Koncepčně je požadováno chlazení za pomoci více samostatných chladicích okruhů...“; bod 3.4 definuje číslování a značení jednotlivých chlazených pozic. Zadávací dokumentace pak obsahuje vzorové layouty, na kterých jsou jednotlivé sestavy nábytků



rozdělené podle barev a např. u projektu Čestlice jsou dopsána čísla KJ. Kolik samostatných okruhů je na jednotlivé prodejny požadováno? Je daný počet samostatných okruhů pevně požadovaný, nebo je možné počty okruhů přizpůsobit jinému řešení?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:***

Počet samostatných chladicích okruhů není definován a vychází z návrhu řešení dodavatele.

---

***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 14. 1. 2019 do 11:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 14.1.2019 v 11:25 hodin. Místo pro otevírání obálek zůstává nezměněno.

V Brně, dne 13. 12. 2019

**Regionální poradenská agentura, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele