



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 3

Zadavatel: **MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.**
Se sídlem: Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 26450691
Statutární zástupce: Jiří Nehasil, jednatel
Amal Kaanane, jednatel

Název zakázky:

„Remodelling technologie chlazení MAKRO Olomouc“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V položkovém rozpočtu, část „Technologie pro chladicí a mrazicí boxy“ jsou uvedeny „Požadované výkony (W)“ s tím, že ve vedlejším sloupci máme doplnit „Skutečný výkon (W)“. Jsou tímto předepsané výkony pro jednotlivé boxy a máme pouze doplnit skutečný výkon výparníku, nebo máme výkony boxů přepočítávat?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ne. Předepsané požadované výkony pro jednotlivé boxy neměňte (nepřepočítávejte). Vámi navržené typy výparníků a jejich skutečné výkony uveďte do položkového rozpočtu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Pokud máme výkony boxů přepočítávat, tak žádáme o upřesnění následujících hodnot:

2a. Jaké máme počítat otevření dveří za den; tj. požadovaná hodnota v [hod/den]?

2b. O kolik „K“ (Kelvinů) máme počítat ochlazení zboží v boxech pro jednotlivé zadané obraty zboží 150 kg/m²; tj. požadovaná hodnota v [K]?

2c. O kolik „K“ (Kelvinů) máme počítat ochlazení zboží v přípravných, chlazených chodbách a klimatizovaných prodejních plochách pro jednotlivé zadané obraty zboží 300 kg/m²; tj. požadovaná hodnota v [K]?

2d. Za jakou dobu se má zboží ochladit (viz. 2b. a 2c); tj. požadovaná hodnota v [hod]?

2e. Kolik hodin máme počítat dobu otevření klimatizovaných prodejních ploch ryb a zeleniny; tj. požadovaná hodnota v [hod/den]?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ne. Předepsané požadované výkony pro jednotlivé boxy neměňte (nepřepočítávejte).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Na zadávacích výkresech jsou a) v boxu na maso b) v prodeji ryb c) v prodeji zeleniny zakreslené výparníky s dvoustranným výfukem. Tento ten výparník je předepsaný, nebo je pouze ideový a můžeme navrhnout standardní s jednostranným výfukem ventilátorem případně teplosměnnou plochou?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Výparníky v dokumentaci berte prosím jako předepsané – tedy s dvoustranným výfukem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V položkovém rozpočtu, část „Chladicí nábytek“ je uvedena položka: „Rychlé teplotní čidlo“. Žádáme o vysvětlení, co znamená „Rychlé teplotní čidlo“?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

"Rychlé teplotní čidlo" je teplotní čidlo pro sledování přehřátí a řízení EEV.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V položkovém rozpočtu, část „Technologie pro chladicí a mrazicí boxy“ je uveden požadavek na „Automatický čistící systém“ pro výrobníky ledu. Žádáme o upřesnění popisu tohoto systému.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

"Automatický čistící systém" pro výrobníky ledu nebude požadován.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Pro vlastní rekonstrukci prodejny bude nutné zachovat v provozu 100% chlazeného sortimentu na prodejní ploše? Pokud ano, bude nutné řešit zápůjčkovým chladicím nábytkem. Pokud ne, budou nutné zápůjčkové nábytky pouze minimálně, případně vůbec s ohledem na minimalizaci dopadu přestavby na Makro a jeho zákazníky. Kolik % chlazeného sortimentu (nábytků) je pro Makro přijatelné, aby bylo odpojeno po dobu přestavby?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel požaduje zajistit dodavatelem technologie chlazení zápůjčkový nábytek po dobu rekonstrukce prodejní plochy v tomto rozsahu:

30 m zásuvkových přístěnných chladicích regálů – po dobu výměny přístěnných chladicích regálů

30 m zásuvkových mrazicích van – po dobu výměny mrazicích van

Celkovou cenu za zápůjčkový nábytek zadejte v položkovém rozpočtu do listu C 5.01 Extras.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

V případě, že bude nutné použít zápůjčkový nábytek, kdo zajistí dočasné přívody elektro?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Přívody proudu pro zápůjčkový nábytek zajistí dodavatel stavebních prací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Je nutné do ceny montáž kalkulovat s plným dohledem po sváření, nebo bude možné zajistit dohled po sváření ze strany Makro?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Dohled po sváření zajistí Zadavatel.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Bude možné provádět práce na prodejní ploše i přes den, nebo jenom v noci?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Na prodejní ploše bude možné provádět práce i přes den (za paravany), pokud to neomezí provoz či neohrozí bezpečnost.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Kdo zajistí zábor pracoviště paravany?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Zábor pracoviště paravany bude předmětem dodávky dodavatele stavebních prací.

V Brně, dne 19. 12. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele