



LEGENDA:

Plynovodní ocelové
bezešvé potrubí

○ K

Plynový kotel Vaillant Turbotop Premium
VU255/3-7, max.výkon 24,4 kW
Provedení Turbo 60/100 mm
Q_{max}=2,82 m³/hod

⊗ PS

Plynoměrná sestava s plynoměrem
MATRIX 4G6, před a za plynoměrem
budou osazeny kulové kohouty

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PŮLOHOU
ROZMODNUTÍ Č. 1. VZP-173/330/04-SK ZE DNE 15.7.2004
JEŽ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI DNE 17.12.2004

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DUCHOV
odbor výstavby ŽP
č. 1

PARÉ Č.:

ZODP.PROJEKT.:	J.HUDEČEK	<div>HUBAX</div> <div>Projekční a inženýrská činnost</div> <div>U Nádraží 5a, 415 00 TEPLICE</div>	
VYPRACOVAL:	VÁVERKA JOSEF		
KRESLIL:	VÁVERKA JOSEF		
MÍSTO:	HROB Č.P.3, TRŽNÍ NÁMĚSTÍ		
INVESTOR:	SDRUŽENÍ BOHÁČEK A VINOHRADSKÝ, KŘÍŽANOV		
STUPEŇ:	STAVEBNÍ POVOLENÍ	DATUM	04/2004
OBSAH:	PUDORYS 1.NP - PLYNOVOD	ZAKÁZKA Č.	8436/04
POLYFUNKČNÍ DŮM - HROB Č.P.3 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD		MĚŘÍTKO	1 : 50
		FORMÁT	2 A4
		VÝKRES ČÍSLO	P 2