

Legenda místností				
mč.	Využití místnosti	S.V.(mm)	T <sub>i</sub> (°C)	Q <sub>c</sub> (W)
101	Prodejna	3000	20	6835
102	Sklad	3000	15	1720
103	Kancelář	3000		
104	WC	3000		
105	Předstíčka	3000		
106	WC	3000	20	520
107	Úklidová místnost	3000	15	232
108	Chodba	3000	15	318
109	Chodba	3000	15	630
110	Chodba	3000		

#### LEGENDA:


- Přívodní potrubí otopného systému izolované, měděné tenkostěnné
- Zpětné potrubí otopného systému izolované, měděné tenkostěnné
- K Plynový kotel Vaillant Turbotop Premium VU255/3-7, Q<sub>max</sub>=24,4 kW Provedení Turbo 60/100 mm

#### POZNÁMKA:

Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlaviciemi Heimeier typ K. Tělesa jsou osazena odvzdušňovacími ventily. Připojení těles bude provedeno kompaktní přípojovací armaturou s roztečí 50mm s redukcí. Potrubí bude opatřeno izolací MIRELON, popř. TUBEX.

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PŘÍLOHOU ROZHODNUTÍ Č. J.127-1272/330/04-SK ZE DNE 15.7.2004 JEŽ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI DNE 17.12.2004

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
DUCHCOV  
odbor výstavby ZP  
č. 1



2

ZODP.PROJEKT:	J.HUDEČEK	<b>HUBAX</b> Projektování a inženýrská činnost U Nádraží 5a, 415 00 TEPLICE	
VYPRACOVAL:	VÁVERKA JOSEF		
KRESLIL:	VÁVERKA JOSEF	DATUM	04/2004
MÍSTO:	HROB Č.P.3, TRŽNÍ NÁMĚSTÍ	ZAKÁZKA Č.	8436/04
INVESTOR:	SDRUŽENÍ BOHÁČEK A VINOHRADSKÝ, KŘÍŽANOV	MĚŘÍTKO	1 : 50
STUPEŇ:	STAVEBNÍ POVOLENÍ	FORMÁT	6 A4
OBSAH:	PUDORYS 1.NP - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	VÝKRES ČÍSLO	UVT 1
<b>POLYFUNKČNÍ DŮM - HROB Č.P.3 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD</b>			