



LEGENDA:

----- Plynovodní ocelové bežešvé potrubí

○ K

Plynový kotel Vaillant Plus Turbotop VUW 202-5, max.výkon 20 kW s kombin.průtokovým ohřevem TUV Provedení Turbo 80/125 mm Q_{max}=2,3 m³/hod. Odtah spalin proveden nad kontr.střeš.plášť

○ ○ SP

Sporák plynový Q_{max}=1,2 m³/hod

⊗ ⊗ PS

Plynoměrná sestava s plynoměrem MATRIX 4G6, před a za plynoměrem budou osazeny kulové kohouty

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DUCHCOV
odbor výstavby ŽP
č. 1

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PŘÍLOHOU
ROZHODNUTÍ Č. J. 177-1773/380/04-SC ZE DNE 15. 11. 2004
JEŽ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI DNE 14. 12. 2004

2

PARÉ Č.:

ZODP.PROJEKT.:	J.HUDEČEK	<div>HUBAX</div> <div>Projekční a inženýrská činnost</div> <div>U Nádraží 5a, 415 00 TEPLICE</div>	
VYPRACOVAL:	VÁVERKA JOSEF		
KRESLIL:	VÁVERKA JOSEF		
MÍSTO:	HROB Č.P.3, TRŽNÍ NÁMĚSTÍ		
INVESTOR:	SDRUŽENÍ BOHÁČEK A VINOHRADSKÝ, KŘÍŽANOV	DATUM	04/2004
STUPEŇ:	STAVEBNÍ POVOLENÍ	ZAKÁZKA Č.	8436/04
OBSAH:	PUDORYS 2.NP - PLYNOVOD	MĚŘÍTKO	1 : 50
POLYFUNKČNÍ DŮM - HROB Č.P.3		FORMÁT	2 A4
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD		VÝKRES ČÍSLO	P 3