

Logo a název odběratele / Logo and name customer



Číslo zakázky/Order number SDIZ	14115
Název souboru/File name	B_14115_TZ_DPS_00_01.doc
List/Page	1
Listů/Pages	14



SIGMA DIZ spol. s r.o.

Jana Sigmunda 190

783 49 LUTÍN

ČESKÁ REPUBLIKA

Jazyk / Language: C	Výtisk č./ Copy No.:	List/Listů Page/pages: 1/14
------------------------	----------------------	--------------------------------

Název akce / Project name:

**ZÁVLAHY POD BRNEM
VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ
V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE**



Název dokumentace / Document name:

**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ**

Název dokumentu / Document title :

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ver.:	01			
Rev.:	00			
	Funkce / Function	Jméno / Name	Podpis / Signature	Datum /Date
Vypracoval/Prepared by		Ing. Batla		04/2016
Kontroloval/Controlled by		Ing. Beran		04/2016
Schválil/Approved by		Ing. Beran		04/2016

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	



OBSAH/CONTENTS:

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	5
B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY	6
B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	9
B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ.....	9
B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV.....	9
B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ.....	10
B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA.....	11
B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	11

SEZNAM PŘÍLOH/LIST OF ANNEXES:

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 2/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVCE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	

ÚVODNÍ ÚDAJE / INTRODUCTORY DATA

A REVIZNÍ LIST/REVISION SHEET



Rev.	Datum / Date	Kapitola / Chapter	Popis změny / Change description
00	04/2016		První vydání

B SEZNAM ODKAZŮ NA DOKUMENTY (PODKLADY) / LIST OF REFERENCES

Pořadové č. / Index	Identifikační č. / ID	Název dokumentu / Document title
1)		
2)		
3)		

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu / Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 3/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVCE	 SIGMA DIZ s.r.o.
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	

C ZKRATKY/ABBREVIATIONS



Zkratka / Abbreviation	Význam / Definition
VD	Vodní dílo
AO	Autorizovaná osoba
OR, KS	Obchodní rejstřík, Krajský soud
PD	Projektová dokumentace
SDIZ	SIGMA DIZ, spol. s r.o. Lutín
ELP	ELPREMO Olomouc
TZS	Technologická zařízení staveb
FM	Frekvenční měnič
PM	Připojovací místo
SSaZ	Seznam strojů a zařízení
ŽB	Železobeton
ČS	Čerpací stanice
ČA	Čerpací agregát
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

D POJMY/DEFINITIONS

Pojem / Term	Význam / Definition

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 4/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku

Objekt čerpací stanice Chrlice je situován na oploceném pozemku vlevo od silnice spojující sjezd č.3 z dálnice Brno-Bratislava a obce Chrlice.

Objekt čerpací stanice Rebešovice je situován na oploceném pozemku vpravo od silnice spojující obce Chrlice a Rebešovice.

V obou případech bude rekonstrukce NN rozvaděčů realizována uvnitř objektů ČS stojících na pozemcích:

ČS Chrlice: 2093/11, 2093/12, 2093/14, 2093/15, 2093/16, obec Brno, KÚ Chrlice

ČS Rebešovice: 460/1, 460/2, obec Rebešovice, KÚ Rebešovice

druh zastavěná plocha a nádvoří /jiná stavba.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro zpracování projektové dokumentace nebyl proveden geologický, hydrogeologický a stavebně historický průzkum.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

ČS nejsou situovány v ochranných pásmech vodního zdroje

V zájmovém území se nachází stávající vedení a zařízení stavebníka. Vedení jiných vlastníků technické infrastruktury se zde nenachází.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a pod.



Stavba se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 5/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavbou nebudou dočasně ani trvale dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu a pozemky určené k plnění funkce lesa.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

stavba nemá vazby na další podmiňující a související investice

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

nejdou požadavky na demolice ani asanace a kácení dřevin.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK



Účelem rekonstrukce je modernizace NN rozvaděčů u obou závlahových čerpacích stanic. Základní parametry (průtok vody, tlak vody, ...) ani koncepce strojního zařízení v čerpacích stanicích se měnit nebudou.

B.2.2 CELKOVÉ, URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení**
dokumentace neobsahuje
- b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení**
dokumentace neobsahuje

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 6/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o.
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Objekty čerpacích stanic jsou situovány v blízkosti potoka (ČS Chrlice) resp. vodního kanálu (ČS Rebešovice).

V každé stanici jsou instalována:

- tři hlavní čerpadla s motory o výkonu 130kW (M1 až M3)
typ SIGMA 300-CVAV-460-32/3
- dvě klidová čerpadla s motory o výkonu 15kW (M4 a M5)
typ SIGMA 100-CVAV-230-12/3
- jeden kompresor s motorem o výkonu 5,5kW (M6)

Jejich NN rozvaděč bude odstraněn a nahrazen rozvaděčem novým.

V případě ČS Chrlice bude vyčleněno tarifního měření E.ON, které je nyní součástí rozvaděče.

Spolu s rozvaděčem bude nahrazeno i zařízení pro snímání min. hladiny v sacím přívaděči. Staré elektrodové zařízení bude nahrazeno novým.

Poznámka:

U ČS Rebešovice jsou osazena ještě další tři velká čerpadla s VN motory.

typ SIGMA J-DSK-5-LN-FE

Jejich VN rozvaděč zůstane zachován beze změny, není předmětem rekonstrukce.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY



Vzhledem k charakteru provozu a technologii stavba tento požadavek neřeší.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Dispozičně je zařízení umístěno tak, že je ponechán dostatečný prostor pro bezpečnou manipulaci, a v případě ohrožení zdraví pro možnost rychlého opuštění pracoviště. Navrhovaná zařízení jsou řešena z nejmodernějších technologických celků, což je předpokladem spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Všechna zařízení jsou projektována tak, aby se zajistila dobrá kontrola kvality procesu se zvýšeným důrazem na bezpečnost a spolehlivost. Instalace musí proběhnout v souladu s

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 7/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	

nejnovějšími platnými evropskými normami. Všechna hlavní bezpečnostní opatření proběhnou automaticky bez zásahu obsluhy.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Stavební řešení, Konstrukční a materiálové řešení, Mechanická odolnost a stabilita

SO 01 Stavební úpravy

Stavební úpravy nejsou požadovány a nejsou předmětem projektu

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 – Provozní zařízení technologie strojní

V rámci rekonstrukce rozvaděčů nebude měněno zařízení strojní technologie čerpacích stanic.

PS02 – Provozní rozvod silnoprůdu, řídicí systém a MaR

V rámci rekonstrukce rozvaděčů bude měněno některé zařízení technologie elektro čerpacích stanic.

Detailně popsáno v oddíle D2.2 tohoto projektu.

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ



se nemění a není předmětem tohoto projektu.

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

- Kritéria tepelně technického hodnocení** - projekt obsahuje
- Energetická náročnost stavby** – projekt neobsahuje
- Posouzení využití alternativních zdrojů energií** – projekt neobsahuje

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 8/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVCE	 SIGMA DIZ s.r.o.
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) – projekt neobsahuje

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží - nevyžaduje
- b) ochrana před bludnými proudy - nevyžaduje
- c) ochrana před technickou seizmicitou - nevyžaduje
- d) ochrana před hlukem - nevyžaduje
- e) protipovodňová opatření – nevyžaduje

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- a) napojovací místa technické infrastruktury
- b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba bude napojena na stávající rozvody uvnitř objektu.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ



- a) popis dopravního řešení – není předmětem
- b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – není předmětem
- c) doprava v klidu – není předmětem
- d) pěší a cyklistické stezky - není předmětem

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- a) terénní úpravy – neřeší

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 9/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o.
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	



- b) **použité vegetační prvky** – neřeší
c) **biotechnická opatření** – neřeší

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ

- a) **vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda**
Záměr bude prováděn uvnitř objektu, nebude mít tak vliv na životní prostředí.
- b) **vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochra- na rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině**
S ochranou či kácením dřevin se neuvažuje, v místě se dřeviny ani památné stromy nenacházejí.
- c) **vliv na soustavu chráněných územích Natura 2000**
Stavba nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evrop- sky významné lokality ani ptačí oblasti (stanovené nařízením vlády č.132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů), neboť žádná z těchto lokalit nebude záměrem územně dotčena. Z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani dálkově působit na tyto lokality.
- d) **návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA**
Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
- e) **navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů**
nejsou navrhována

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 10/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva
Stavba neřeší požadavky civilní ochrany obyvatelstva.



B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- a) **potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**
Potřeby médií:
El. energie 3x400V, 50Hz
Při provozu stávajících čerpadel se spotřeba el. energie nezmění

Spotřeby hmot:
Ložiska čerpadel a motorů jsou mazaná tukem s intervalem výměny dle
provozních předpisů – nemění se.
- b) **odvodnění staveniště**
nevyžaduje
- c) **napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**
pro rekonstrukci bude využit stávající příjezd k ČS
- d) **vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky**
rekonstrukce uvnitř objektu ČS nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky
- e) **ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin**
není vyžadována
- f) **maximální zábory pro stavbu (dočasné / trvalé)**
nedojde k dočasnému nebo trvalému záboru
- g) **maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,
jejich likvidace**

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 11/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVIC	 SIGMA DIZ s.r.o.
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	

V rámci stavby se mohou vyskytovat tyto odpady:

Číslo odpadu	Popis	Množství	Druh odpadu
17 04 05	Železo a ocel	1000 kg	O
17 04 07	Směsné kovy	500 kg	O
17 04 11	Kabely neuvedené pod 170410	100 kg	O
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	10 kg	O
15 01 02	Plastové obaly	15 kg	O
15 01 03	Dřevěné obaly	30 kg	O

Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozd. předpisů zejména ust. § 10, 12 a 16 a prováděcích předpisů vyhl. Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů ve znění pozd. předpisů a vyhl. MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozd. předpisů.



V průběhu stavby je povinen zhotovitel na požádání doložit správnímu orgánu, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 16 odst. 1 písm. c) zákona tj. předání oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.

- h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin**
nevyžaduje
- i) ochrana životního prostředí při výstavbě**
není navržena
- j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů**

Po celou dobu demontáže, montáže, zkoušek a provozu je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti práce vztahující se ke

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 12/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVCE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	

konkrétní činnosti.

Hlavně je potřebné řídit se vyhláškami a předpisy platnými v ČR:

- Zákon 309/2006 Sb
- NV 258/2000 Sb
- NV 591/2006 Sb

Dodavatel je povinný v součinnosti s požárním technikem stavby zajistit všechny potřebné bezpečnostní a protipožární opatření a věnovat jim zvýšenou pozornost. Především při souběhu montážních prací různých profesí.

V prostorách, kde budou probíhat práce a na zařízeních musí být (i v průběhu montáže)

umístěné nápisy zakazující vstup a manipulaci se zařízením neoprávněným osobám. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy požární ochrany a

pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušný bod provozních předpisů a pokyny pro montáž jednotlivých strojů od výrobců.



Je potřebné kontrolovat neporušenost zemnění zařízení v objektech, kde budou probíhat

práce. Při opravách a údržbě elektrických strojů je potřebné dodržovat blokování těchto zařízení vhodným zajištěním proti neoprávněnému, nahodilému spuštění do provozu.

- k) **úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb**
nevyžaduje
- l) **zásady pro dopravně inženýrské opatření**
nevyžaduje
- m) **stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)**

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 13/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: B_14115_TZ_DPS_00_01.doc	

nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

1. Demontáž dotčeného zařízení, tj. NN rozvaděče čerpacích soustrojí M1 až M5 a kompresoru M6, hladinových elektrod, ...
2. Montážní práce elektro
3. Zkoušení nové technologie
4. Nátěry
5. Uvedení do provozu
6. Zaškolení obsluhy + předání díla

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 14/14