

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 1

Zadavatel: **ARMATMETAL spol. s.r.o.**
Se sídlem: Řepčínská 86, 779 00 Olomouc
IČO: 47972564
Zastoupen: Miroslavem Herzánem, jednatelem

Název zakázky:

„Fotovoltaické systémy bez akumulace pro potřebu ARMATMETAL spol. s.r.o. II“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Prosím Vás o vysvětlení - v projektové dokumentaci v souboru 1 *FVE panel - stín 260.pdf* sa uvádza typ panela "CSUN260-60P 370Wp" po komunikácii s výrobcem nám bolo ozrejmene že sa jedná o panel s výkonom 260Wp. To je v hrubom nepomere s výkazom výmer kde je uvedené "panel min 370Wp".

Z uvedeného dôvodu Vás prosím:

- zaslať technický list uvažovaného panela v projektovej dokumentácii
- vysvetlenie obchodného názvu a obchodného typu tohto panela.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému uvádí, že v projektové dokumentaci je uveden panel i stín, ale pouze jako doporučení. V popisu je dále uveden požadavek na minimální výkon panelu - 370Wp a také minimální výtěžnost na výkon elektrárny.

Panel je tedy pouze doporučen jako určitý standard a nejedná se o nařízení výrobce - je uveden i maximální rozměr 1000 x 2000 mm na panel, kde tyto jsou čistě na nabídce od dodavatele FVE (účastníka). Taktéž v ostatních dokladech je toto popsáno pouze jako doporučení.

Zadavatel dále uvádí, že je nutno dodržet minimální výkon 370Wp při rozměru 1000 x 2000 mm a výtěžnost FVE. Dále dodržet stavební část, hlavně PBŘ a související, napojení na energetickou síť v areálu - napojení z trafostanice a související rozvaděče nn v ARMATMETALU včetně měření elektrických odběrů.

V Brně, dne 23. 3. 2020

Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Zástupce zadavatele