

Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce

Název veřejné zakázky	Modernizace sportovního areálu
Zadavatel	
Název	Fotbalový klub Kovofiniš Ledec nad Sázavou z.s.
Sídlo	Havlíčková 585, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ	2655378

Dotaz 1:

Domníváme se, že zcela chybí samostatný rozpočet pro automatickou závlahu. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Samostatný rozpočet pro automatickou závlahu není třeba, hlavní položky jsou specifikovány v SO 01 díl 8.

Dotaz 2:

Zcela chybí specifikace časomíry/ukazatele skóre. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Velikost tabule min. 230 x 70 cm

min. parametry:

- skóre: 0-19, výška číslic min. 32 cm
- čas: 0-99 min., start-stop, korekce
- diody: vysoce svítivé, zelené, červené ve dvou řadách
- napájení: 12 V DC, 3 A, adaptér součásti dodávky
- ovládání: dálkové, bezdrátové (RRC), min. vzdálenost ovládání 300 m

Dotaz 3:

U SO 01 pol. 31 je zřejmě omylem 8 252 m² místo 8 525 m². Prosíme o opravu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zveřejňuje upravený soupis stavební prací, ve kterém je Položka č. 31 opravena na 8 525,2 m²

Dotaz 4:

Domníváme se, že kladivářská klec na tomto stadionu je velice nevhodná. Bohatě by stačila diskařská. Nedovedeme si představit, že budou kladiváři házet kladivo na fotbalový trávník.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje ocenění kladivářské klece dle předloženého soupisu stavebních

prací.

Na základě výše uvedeného je spolu s těmito informacemi zveřejněn i nový „Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oprava2.xlsx“. Ostatní podmínky i přílohy zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

V Ledči nad Sázavou dne 6. 4. 2020

Václav Prášek (pověřený výkonem zadavatelských činností)