

Dodatečné informace č. 5

k veřejné zakázce

Název veřejné zakázky	Modernizace sportovního areálu
Zadavatel	
Název	Fotbalový klub Kovofiniš Ledec nad Sázavou z.s.
Sídlo	Havlíčková 585, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ	2655378

Dotaz:

Prosíme Zadavatele o specifikaci PP výztužného vlákna ve vegetační vrstvě fotbalového hřiště. O co se prosím jedná? Každopádně jde o velmi nestandardní řešení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se rozhodl změnit složení „Vegetační vrstvy tl. 150 mm“ fotbalového hřiště, vynecháním PP Výztužného vlákna. Nové složení položky č. 55 „D+M vegetační vrstva 15 cm“ (SO_01_1_Pol) je:

- 80% písek 0/2 praný
- 20% substrát

Na základě výše uvedeného je spolu s těmito informacemi zveřejněn i nový „Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oprava4.xlsx“. Zadavatel posunuje termín pro podání nabídek na 23. 4. 2020, 10:00 hod.

V Ledci nad Sázavou dne 14. 4. 2020

Václav Prášek (pověřený výkonem zadavatelských činností)