

- ±0,000 = úroveň stávající podlahy v 1NP
- Dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení. Během realizace mohou nastat situace nepředvídané tímto projektem, v takovém případě je nutné nesrovnalosti konzultovat s projektantem
- Veškeré kóty jsou teoretické - nutno odměřovat IN-SITU
- Vyznačené výplně otvorů budou odstraněny
- Stávající hromosvod bude demontován, po provedení zateplení bude zpětně osazen
- Stávající oplechování parapetů oken bude odstraněno
- Prvky na fasádě, jako světlá, cedulky, VZT jednotky budou před zateplením demontovány, po provedení zateplení budou znovu osazeny.



obsah výkresu: **Řez A-A, řez B-B - bourané konstrukce**

D.1.1.2 - 03