



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 2

Zadavatel: **Bohuslav Jurka**
Se sídlem: Bezručova 571/1, 674 01 Třebíč
IČO: 12152579

Název zakázky:

„Energetická sanace areálu firmy Bohuslav Jurka“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výpisu prvků u sekčních průmyslových vrat píšete požadavek $U_d=1,2W/m^2K$ max. Jste si touto hodnotou jisti? U tohoto sortimentu $U_d=1,2W/m^2K$ znamená speciální dveře pro chladiřenství. Prosíme o kontrolu a upřesnění tohoto požadavku.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že hodnota sekčních průmyslových vrat je uvedena ve výkazu výměr správně.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V rozpočtu požadujete izolaci stropů rovných ve 2 vrstvách, ale v technické zprávě se píše pouze o jedné vrstvě. Můžeme tedy použít izolant v jedné vrstvě?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel požaduje, aby izolace stropů byla ve dvou vrstvách.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V zadávací dokumentaci v rámci technické kvalifikace požadujete 4 stavební zakázky na průmyslových či administrativních budovách. Chceme se zeptat, zda budete jako reference akceptovat i rekonstrukce bytových domů?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ne, zadavatel akceptuje pouze referenční zakázky průmyslových či administrativních budov.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V zadávací dokumentaci v bodě č.15 je pod písmenem h) uvedeno doložení „dokladu o složení jistoty“. Nikde v zadávací dokumentaci jsme však nenašli jaká jistota a kam by se měla složit? Předpokládáme tedy, že se jedná o chybu v zadávací dokumentaci.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel v čl. 15 omylem uvedl jako bod h) doklad o poskytnutí jistoty, Jistotu v tomto výběrovém řízení zadavatel nepožaduje. Z tohoto důvodu proto zadavatel upravuje znění čl. 15 Zadávací dokumentace a to následovně:

...

Nabídka musí obsahovat

*a) Vyplněný formulář **Krycí list nabídky***

*b) **Návrh smlouvy** – návrh smlouvy **musí být podepsán** osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem účastníka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem zadávací dokumentaci.*

*c) Doklady prokazující splnění **základní způsobilosti***

- *Čestné prohlášení*

*d) Doklady prokazující splnění **profesní způsobilosti***

- *Výpis z Obchodního rejstříku*
- *Živnostenský list či Výpis z živnostenského rejstříku*
- *Osvědčení o autorizaci*

*e) Doklady prokazující splnění **technické kvalifikace***

- *Seznam stavebních prací + Osvědčení objednatelů*
- *Doklady o vzdělání, doklady o odborné kvalifikaci*

*f) **Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr***



g) Harmonogram postupu prací členěný na týdny

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 5. 2020 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 18. 5. 2020

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele