



Rozvodnice  
Rozvodnice  
Poloha:  
Barva:  
Dveře:  
Zadní kryt:  
Konstrukce:  
Počet řad, modulů:  
Vnější rozměry:  
Vnitřní rozměry:  
Výklenek:

Domovní rozvodnice, (montáž pod omítku).  
Plastové domovní rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice.  
POD omítkou  
Bílá  
Plechové plně  
Součást rozváděčové skříně  
S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE  
Počet řad 1. Počet modulů 14.  
359 x 339 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)  
297 x 274 (Šířka x Výška)  
315 x 309 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

**ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S**  
**OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:**  
**AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,**  
**POSPOJOVÁNÍM**

*Paul J*

Ved. projektant	Ing. Radek Dřevěný		<b>PAVLŮ JIŘÍ</b> <i>Projekce el. zařízení a hromosvodů</i> <b>Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice</b> tel.: 602 581 166 fax: 516 454077 E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647	
Zodp. projektant	JIŘÍ PAVLŮ			
Vypracoval	JIŘÍ PAVLŮ			
Investor	Obec Damnice; Damnice 141, 671 78Jiřice u Miroslavi			
Stavba	Damnice parc.č. 2/4; 27/1; 26/2; 3431; 2005/20; k.ú. Damnice [624675] <b>MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNICE</b> Část <b>SO 01 stavební objekt MŠ</b> <b>D.1.4.4 vnitřní silnoproud, slaboproud, hromosvod</b>		Formát	1 A4
			Datum	03/2020
			Účel	Zadávací dokumentace
			Zak.č.	10/2020
			Měřitko:	Výkres č.:
<b>PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 1</b>			-	<b>EL-11</b>