



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

Handwritten signature in blue ink.

Ved. projektant	Ing. Radek Dřevěný		PAVLŮ JIŘÍ <i>Projekce el. zařízení a hromosvodů</i> Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166 fax: 516 454077 E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647	
Zodp. projektant	JIIŘÍ PAVLŮ			
Vypracoval	JIIŘÍ PAVLŮ			
Investor	Obec Damnice; Damnice 141, 671 78Jiřice u Miroslavi			
Stavba	Damnice parc.č. 2/4; 27/1; 26/2; 3431; 2005/20; k.ú. Damnice [624675] MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNICE Část SO 01 stavební objekt MŠ D.1.4.4 vnitřní silnoproud, slaboproud, hromosvod		Formát	2 A4
			Datum	03/2020
			Účel	Zadávací dokumentace
			Zak.č.	10/2020
ZAPOJOVACÍ SCHEMA			Měřítko:	Výkres č.:
			-	EL-13