

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel. + 420 327 588 111
info@vhskh.cz
www.vhskh.cz

Ing. Michaela Huslík Pecinová
Poďousy 14
281 44 Bečváry

č.j.: 0322/18/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/tel.327588115

V Kutné Hoře dne 25.05.2018

Věc: Novostavba bytového domu na pozemku p.č. 2850 v k.ú. Čáslav

Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Projektant: Ing. Michaela Huslík Pecinová, Poďousy 14, Bečváry 281 44
Číslo projektu: datum: březen 2018
Investor: Centrum sociální podpory Tlapnet z.s.
Jeníkovská 940/14
28601 Čáslav

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení: „Novostavba bytového domu na pozemku p.č. 2850 v k.ú. Čáslav“. Bytový dům bude napojen navrženými novými přípojkami na veřejnou kanalizaci, vodovodní řad, elektrickou energii a veřejný plynovod.

Pro bytový dům je navržena vodovodní přípojka z potrubí PE 63 mm v délce cca 3 m. Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě osazené za hranicí pozemku p.č. st. 550/1 v k.ú. Čáslav. Předpokládaný průměrný odběr vody je 3,64 m³/den. Dále je navržena splašková kanalizační přípojka z trub PVC DN 200 mm v délce 4,85 m, včetně revizní šachty osazené za hranicí pozemku p.č. st. 550/1 v k.ú. Čáslav. Dešťová voda ze střechy je svedena dešťovými svody do navržené podzemní akumulární nádrže, odkud bude řešen přepad do drenážních potrubí, umožňujících zasakování vody na pozemku investora.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v dané lokalitě vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Hodnoty tlaku v odběrném místě za běžných provozních podmínek: maximální tlak 0,64 MPa, minimální tlak 0,39 MPa.

Na pozemku p.č. 2850 v k.ú. Čáslav se vodovod a kanalizace v naší správě nenachází.

Souhlasíme se stavbou bytového domu a s napojením na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu při dodržení následujících podmínek:

- před zahájením stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení prací,
- tlak vody v místě napojení je dán současným technickým řešením vodovodu. Případná úprava tlaku musí být řešena stavebníkem jako součást stavby,

- vodoměrná šachta musí být plastová, zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být větratelná a přístupná. Rozměry vodoměrné šachty: min. 0,9 m x 1,2 m, min. výška 1,5 m (kruhová min. průměr 1,0 m), min. tloušťka stropu 15 mm, vstupní otvor 600 x 600 mm (min. průměr 600 mm). Vodoměrná šachta musí být samonosná, světlá, vybavená žebříkem nebo stupadly, žebřík ani stupadla nesmí zužovat rozměr vstupního otvoru. Sestup do šachty musí být zajištěn vhodným způsobem, např. výsuvným nebo pevným madlem nebo tříbodovou konstrukcí (trojnožkou) vybavenou bezpečnostním navijákem a ochrannými prostředky proti pádům z výšky. Případně může být osazena nevlezná šachta s úchytem pro klasický vodoměr stavební délky 165 mm nebo 190 mm,
- před provedením montáže vodoměru a zprovozněním kanalizační přípojky bude doručena naší společnosti žádost o zřízení nového odběrného místa (formulář žádosti je přílohou tohoto vyjádření) a vlastník uzavře s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod,
- dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění - § 11 odst. (2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu,
- napojení kanalizační přípojky na kanalizaci není přípustné přes žumpy nebo malé čistírny odpadních vod (včetně septiků),
- napojení na kanalizační stoku bude provedeno navrtávkou pomocí spojky „in - situ“,
- na kanalizační přípojce bude osazena revizní šachta o průměru 400 mm,
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chrániče,
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
- vodovodní a kanalizační přípojky provádí Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nebo s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na stávající vodovod a kanalizaci a osazení vodoměru provádí výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. Napojení na stávající kanalizaci provede provoz služeb,
- vodoměrná sestava musí odpovídat technickým požadavkům naší společnosti,
- kontrolu trasy přípojek před zakrytím potrubí provede odpovědný pracovník naší společnosti. O kontrole bude proveden písemný záznam,
- po dokončení vodovodní a kanalizační přípojky vyzve žadatel provozovatele k účasti na převjímcu dokončené stavby. Podkladem pro převjímkou je soulad s podmínkami stanovenými v tomto vyjádření, dokumentace skutečného provedení, zápis o provozní tlakové zkoušce, desinfekci potrubí, zkoušce vodotěsnosti, doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s pitnou vodou,
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vyzve

zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb. a kolmého křížení v chrániče. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno,

- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Čáslav, tel. 601 393 662, nebo jím pověřený pracovník,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

- grafické (počet: 1)
- situace vodovodu a kanalizace



Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Oddělení TPČ
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. K. Kvapilová
vedoucí TPČ

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s

situace vodovodu a kanalizace

