



1	Zpětný ventil na dřevo - výkonu 40 kW - s ČERPADLEM a dochlazovací smyčkou Instalace kotle dle tech. podmínek výrobce
2	Zásobník topné vody objemu 1000 l
3	Kombinovaný zásobník TV objemu 1000 l s el. topnicí 2,2 kW viz. projekt ZTI
4	EXPANZOMAT 200 I (dle velikosti zásobníku topné vody) s pojist. ventilem dle tlak. třídy kotle
5	Kompletní rozdělovač a sběrač pro 3 topné směšované okruhy OT a okruh ohřevu TV -----parametry okruhu OT za směšováním tlak. ztráta (kPa)    průtok (kg/h)    objem vody (l) 1.N.P. :    12,7    798    224 2.N.P. :    12,2    676    132 3.N.P. :    18,2    926    152

- SF - Cu - topná voda 65/50 °C
  - rozvody uvažovány z trubek měděných (např. Cu-SF)
  - rozvody vedeny pod spodní hranou přívalu v zákrytu dle požadavku interiéru, u podlahy (případně pod omítkou)
  - krytá část potrubí (Cu-SF) bude opatřena nálevkovou tepel. izolací (dle vyhl. č. 193/2007Sb.)
  - bude umožněna tepelná dilatace potrubí mezi pevnými body (odbočky, otop. tělesa)
  - při průchodu stěhami a dilatačními spárami bude potrubí vedeno v chránících
- otopná tělesa : 8
- Ocelová desková - výška 600mm
  - vestavěný ventil (nastavení 1-8) + termostatická hlavice
  - armatura pro spodní připojení otop. těles typ "H"
  - Litinová šánková
  - dvourámcový termostatický ventil (nastavení 1-4)
  - termostatická hlavice
  - regulace šroubení s vypouštěním (nastavení 1-4)
- umístění otopných těles upravit dle konečné vnitřní dispozice sítěbytku a zařízení
  - rozvody potrubí ochránit před mechanickým poškozením.

## ZMĚNA VYUŽITÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

ZODP. PROJ. :	VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTROLOVAL :
Ing. Josef DUBEN	Ing. M. Štefáková	Acad LT 2010	Ing. Josef DUBEN
Kraj : Ústecký		MÚ : Terežín	
Investor : Chlop s.r.o., Terežín 393, 411 55 Terežín			
Změna stavby před dokončením			
Administrativní a skladová hala firmy Chlop s.r.o.			
č.p. 393, p.č. 325/3 a 325/2, k.ú. Terežín			
D.1.4. Technika prostředí staveb			
VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P.			
ATELIER PŘÍPĚŘ			148 20 340
Ing. Josef DUBEN			102018
Dražďanská 23			902018
Děln 16 - Přípěr			Č.YKRESU :
			1:50