



	R1 - HLAVNÍ ROZVADĚČ BUDOVY
	RE - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
	PS - POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
	NOVÁ KABELOVÁ TRASA
	PŮVODNÍ KABELOVÁ TRASA

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací, krytím a doplňková proudovým chráničem. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se realizuje samočinným odpojením od zdroje, uzemněním, pospojováním, doplňujícím pospojováním a zvýšená ochrana proudovým chráničem.

3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C  
3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C/S  
Místo rozdělení PEN na PE a N bude v rozváděči R1.

VYPRACOVAL: M. Poláček		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE: ing. E. Elterlein		T-Technology s.r.o.	
INVESTOR: Chlop s.r.o. Terezín 393, 41155 Terezín		PROJEKTANT: T-TECHNOLOGY, s.r.o. Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem 03934527			
AKCE: Administrativní a skladová hala firmy Chlop s.r.o.				STUPEŇ:	DSP
				REVIZE:	0
UMÍSTĚNÍ: Terezín č.p. 393 p.č. 325/3 a 325/2, k.ú. Terezín				DATUM:	10/2018
				FORMÁT:	A2
NÁZEV DOKUMENTU: Venkovní situace - přívod nn				MĚŘÍTKO:	1:100
				ZAK. ČÍSLO:	1180227
ČÍSLO DOKUMENTU: 1180227ELD_08_DPS_0				PARE:	