



- LEGENDA ZNAČEK
- ZÁSUVKA 230V
  - ZÁSUVKA 230V S VYŠŠÍM KRYTÍM
  - ZÁSUVKA DVOITÁ 230V
  - ZÁSUVKA DVOITÁ 230V SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ
  - ZÁSUVKA 230V NA PARAPET, ŽLABU
  - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
  - VYPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ
  - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ S VYŠŠÍM KRYTÍM
  - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ DVOUITÝ
  - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
  - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOUITÝ
  - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
  - SPÍNAČ S DETEKTOREM POHYBU
  - VYPÍNAČ TRÍPÓLOVÝ S DOUŠŤAVKOU
  - TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
  - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
  - SVÍTIDLO STROPNÍ
  - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S DETEKTOREM POHYBU
  - SVÍTIDLO STROPNÍ S DETEKTOREM POHYBU
  - HALOGENOVÝ REFLEKTOR
  - SVÍTIDLO NOUZOVÉ
  - VENTILÁTOR
  - ROZVÁDĚČ
  - PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
  - STOUPACÍ VEDENÍ
  - VÝVOD TRÍFÁZOVÝ
  - VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ
  - OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
  - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY

- LEGENDA SVÍTIDEL
- A - NAOS MPR 2.5ft 6500/840
  - A1 - NAOS MPR 2.4ft 5200/840
  - B - LINEA 2.4ft 6400/840
  - B1 - LINEA 1.4ft 4400/840
  - B2 - LINEA ROUND 2400/840
  - C - FUTURA 2.5ft PC A1 8000/840
  - C1 - FUTURA 2.4ft PC A1 6400/840

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací, krytím a doplňková proudovým chráničem. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se realizuje samočinným odpojením od zdroje, uzemněním, pospojováním, doplňujícím pospojováním a zvýšená ochrana proudovým chráničem.

3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C  
3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C/S  
Místo rozdělení PEN na PE a N bude v rozváděči R1.

TABULKA MÍSTNOSTÍ:				
POPIS	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	Schodišťový prostor	15,90	keramická dlažba do tmelu	ker. sokl výšky 100 mm
1.02	Kancelář skladníka	23,51	keramická dlažba do tmelu	ker. sokl výšky 100 mm
1.03	Klempírna, zámečnická dílna	155,62	betonová mazanina se stěrkou	
1.04	Truhlárna	127,21	betonová mazanina se stěrkou	
1.05	Chodba	4,48	keramická dlažba do tmelu	ker. sokl výšky 100 mm
1.06	Úklid	2,93	keramická dlažba do tmelu	ker. sokl výšky 100 mm ker.obklad u výlevky do 1,5 m
1.07	Sociální zařízení muži	15,70	keramická dlažba do tmelu	ker. obklad výšky 2000 mm
1.08	Šatna 25 osob - muži	23,41	keramická dlažba do tmelu	ker. sokl výšky 100 mm
1.09	Technická místnost	17,89	betonová mazanina se zatřeným povrchem	

VYPRACOVAL: M. Poláček	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE: Ing. E. Elterlein	<b>T-Technology s.r.o.</b>	
INVESTOR: Chlop s.r.o. Terezín 393, 41155 Terezín	PROJEKTANT: T-TECHNOLOGY, s.r.o. Třebízkého 251, 413 01 Roudnice nad Labem 03934527		
AKCE: Administrativní a skladová hala firmy Chlop s.r.o.		STUPEŇ:	DSP
		REVIZE:	0
		DATUM:	10/2018
UMÍSTĚNÍ: Terezín č.p. 393 p.č. 325/3 a 325/2, k.ú. Terezín		FORMÁT:	A2
		MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV DOKUMENTU: Půdorys 1.NP		ZAK. ČÍSLO:	1180227
ČÍSLO DOKUMENTU: 1180227ELH_09_DPS_0		PARÉ:	