



SP	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SO	SVORKA OKAPOVÁ
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
ZT	ZAVÁDĚCÍ TYČ
JT	JÍMACÍ TYČ
SK	SVORKA KŘÍŽOVÁ
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
IT	IZOLAČNÍ TYČ
	ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ
	JÍMACÍ SOUSTAVA

Na základě výpočtu rizik dle ČSN EN 62 305-2 ed.2 je objekt zaříděn do třídy LPL III. Budova bude chráněna vnějším systémem ochrany před bleskem (bleskosvodem) třídy LPS II. Pro třídu LPS II je stanovena maximální vzdálenost ok 10x10 m a poloměr valíčí se koule 30 m.

VYPRACOVAL: M. Poláček	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE: Ing. E. Elterlein	T-Technology s.r.o.	
INVESTOR: Chlop s.r.o. Terezín 393, 41155 Terezín	PROJEKTANT: T-TECHNOLOGY, s.r.o. Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem 03934527	STUPEŇ:	DPS
AKCE: Administrativní a skladová hala firmy Chlop s.r.o.		REVIZE:	0
UMÍSTĚNÍ: Terezín č.p. 393 p.č. 325/3 a 325/2, k.ú. Terezín		DATUM:	10/2018
NÁZEV DOKUMENTU: Ochrana před bleskem - půdorys		FORMÁT:	A2
ČÍSLO DOKUMENTU: 1180227ELH_12_DPS_0		MĚŘÍTKO:	1:100
		ZAK. ČÍSLO:	1180227
		PARÉ:	