



Tabulka místností 2.NP stavební povolení					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nákladná vrstva	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava zdí
201	POKOJ E	19,32	VINYLOVÁ PODLAHA	SDK PODHLED	OMÍTKA MVC
202	KOUPELNA	4,88	KERAMICKÁ PODLAHA	SDK PODHLED	OMÍTKA MVC + KERAMICKÝ OBKLAD
203	PŘEDSÍŇ	3,41	VINYLOVÁ PODLAHA	SDK PODHLED	OMÍTKA MVC
204	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,82	KERAMICKÁ PODLAHA	SDK PODHLED	OMÍTKA MVC + KERAMICKÝ OBKLAD
205	LOŽNICE	11,04	VINYLOVÁ PODLAHA	SDK PODHLED	OMÍTKA MVC
206	CHODBA	6,59	KERAMICKÁ PODLAHA	SDK PODHLED	OMÍTKA MVC
207	POKOJ F	16,89	VINYLOVÁ PODLAHA	SDK PODHLED	OMÍTKA MVC
208	PŘEDSÍŇ	2,56	VINYLOVÁ PODLAHA	SDK PODHLED	OMÍTKA MVC
209	KOUPELNA	3,88	KERAMICKÁ PODLAHA	SDK PODHLED	OMÍTKA MVC + KERAMICKÝ OBKLAD
210	SCHODIŠTĚ	12,75	KERAMICKÁ PODLAHA	SDK PODHLED	OMÍTKA MVC
		87,14 m ²			

ZAŘÍZENÍ ÚT:

ÚT-1.01

VENKOVNÍ JEDNOTKA TČ, výkon: 11,2kW (A-7/W35), příkon 3,06 kW, 3x400V/50Hz rozměry: 1020x480x1050mm

ÚT-1.02

VNITRNÍ JEDNOTKA TČ, příkon el. patrony 9 kW, max. provozní tlak 300 kPa, rozměry: 530x360x800mm

ÚT-1.03

Akumulační vyrovnávací nádrž, objem 200 litrů, provozní tlak 300 kPa, průměr vč. izolace 650mm, výška 1326mm

ÚT-4.01

Nepřímotopný zásobníkový ohřívač, objem 500 litrů Max. přetlak: 0,6 MPa

ÚT-5.01

elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty, příkon 800W, profese el. zajistí zásuvku

ROZVODY POTRUBÍ

- PŘÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ – 50°C
- - - - - VRATNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ – 40°C
- . - . - . STUDENÝ OKRUH VSTUP – IZOLACE ARMAFLEX TL. 25mm
- . - . - . STUDENÝ OKRUH VÝSTUP – IZOLACE ARMAFLEX TL. 25mm

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TYPU VENTIL KOMPACT SE SPODNÍM ROHOVÝM PŘÍPOJENÍM, NÁPOJENÍ NA OTOPNOU SOUSTAVU PŘES ROHOVOU PŘÍPOJOVACÍ ARMATURU, VYBAVENO TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- TRUBKOVÉ KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM, VČ. ODVZDUŠNĚNÍ. PŘÍPOJENÍ POMOCÍ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE. TĚLESA BUDOU VABAVENA EL. TOPNOU TYČÍ - PROFESE EL. ZAJISTÍ ZÁSUVKU - MAX. PŘÍKON 800W

KEEO[®]DESIGN

www.keeo.cz
info@keeo.cz

NAZEV / TITLE:
SOCIÁLNÍ DŮM KRUMVÍŘ

KATASTR. ÚZEMÍ / CADASTR. AREA:
Krumvíř
p.č. st. 32 a 96/2

INVESTOR / CLIENT:
Obec Krumvíř,
č. p. 184, 69173 Krumvíř

0,000 = INP = 186,00 m.n.m. BpV

AUTORIZOVAL / AUTHORIZED BY:
Ing. Josef Bahr, Ph.D.

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
Ing. arch. Jakub Roleček

VYPRACOVAL / PREPARED BY:
Ing. Petr Najman

FÁZE / PHASE:
Dokumentace pro realizaci stavby

ČÁST / PART:
D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ

DATUM / DATE: 15.8.2018

FORMÁT / FORMAT: 6 x A4

MEŘÍTKO / SCALE: 1:50

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE:
PŮDORYS 2.NP
č. VÝKRESU / DRAW. NO.:
02

