

Zakázkové číslo: 19-4180-217

1

[illegible]

Název akce: "OKO" Zlín - Tř. T. Bati, modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682

Objekt: SO 02 Objekt B - č.p. 5682

Stupeň dokumentace: DSÚRSP

Zakázkové číslo: 19-4180-135

2

Číslo zařízení	Název zařízení	Počet	Vzduchový výkon		Tepelný výkon	Chladicí výkon	Elektro			Umístění	Poznámka
			přívod Qvp	odvod Qvo			příkon Pi	proud I	napětí U		
		[ks]	[m3/h]	[m3/h]	[kW]	[kW]	[kW]	[A]	[V]		
12.7	CCU 4- Chladicí systém 4 -vnitřní kazetová (stropní) jednotka	4				7,1	0,1	1,20	230,00	pod stropem	budou osazeny nájemci- ovládání autonomní MaR, infra ovladač, chladivo R410A,
	Zařízení č.13- Hygienické zázemí										
13.1	RF 1- střešní ventilátor ø250 mm	1		645			0,19	0,80	230	na střeše objektu B	ovládání chodu rozsvícením světel ve větraných místnostech a také nastavením spínacích hodin- dodávka elektro
13.2	EF 1- diagonální plastový ventilátor do kruhového potrubí ø200 mm	1		400			0,15	0,60	230	ve strojovně VZT m.č.B111	ovládání chodu rozsvícením světel ve větraných místnostech a také nastavením spínacích hodin- dodávka elektro
	Zařízení č.14.- Kuchyňky a provozní sklady										
14.1	RF 2- střešní ventilátor ø160 mm	1		334			0,05	0,23	230	na střeše objektu B	ovládání chodu rozsvícením světel ve větraných místnostech a také nastavením spínacích hodin- dodávka elektro
	Zařízení č.15.- Větrání WC imobilní										
15.1	EF 2- malý radiální ventilátor , v tichém provedení - ventilátorek osazen dočasně- do provedení rekonstrukce objektu A	2		50			0,01		230	pod stropem WC imobilní (m.č. B115, B222)	ovládání chodu rozsvícením světel ve větraných místnostech a také nastavením spínacích hodin- dodávka elektro
	Zařízení č.16.- Server										
16.1	CU 7- Split systém chlazení- nástěnná jednotka	1				2,0	0,40	6,50	230	na stěně nad dveřmi m.č. B005	autonomní ovládání, propojení venkovní jednotky a vnitřní jednotky, R410A, celoroční provoz
	Vzduchové clona- příprava pro montáž										
	AC 1- Vzduchová clona ve vstupu L= 1,5 m	1	3 251		20,0		1,40	5,90	230	vstupy do komerčního prostoru	bude osazena nájemcem