

DMR3 - Kabelový seznam

Popis	Název	JTY-O 2x1	JTY-O 4x1	UTP Cat. 5E	JQTD 7Dx1	CYKY -J 3x1,5	CYKY -J 5x1,5	CYKY -J 3x2,5	CYKY -J 5x2,5	PRA FlaGuard 2 x 1	PRA FlaGuard 4 x 2 x 0,5	Odkud - karta, pozice	Kam
Analogové vstupy													AI
WS 01	teplota na vstupu	15											T1.1
WS 02	teplota na přívodu	15											T1.2
WS 03	teplota na odtahu	15											T1.3
WS 04	teplota na výstupu	15											T1.4
WS 05	teplota na vratu výměníku	15											T1.5
WS 06	0												0
WS 07													
WS 08													
Digitální vstupy													DI
WS 20	signál EPS												H1.1
WS 21	zanesení vstupního filtru	15											dP1.1
WS 22	zanesení odtahového filtru	15											dP1.2
WS 23	zamrzání rekuperátoru	15											dP1.3
WS 24	protimrazová ochrana	15											TP1.1
WS 25	přívodní ventilátor- PORUCHA	15											EC1P
WS 26	odtahový ventilátor - PORUCHA	15											EC1O
WS 27	0												0
WS 26	0												0
WS 27	0												0
Analogové výstupy													AO
WS 30	by-pass klapka		15										K1.3
WS 31	směšovací klapka		15										K1.4
WS 32	ventil výměníku		15										RV1.1
WS 33	otáčky přívodního ventilátoru		15										EC1P
WS 34	otáčky odtahového ventilátoru		15									0	EC1O
WS 35	regulátor průtoku přívod 2N.P.		15										K1.5
WS 36	regulátor průtoku odtah 2N.P.		15										K1.6
WS 37	regulátor průtoku přívod 1N.P.		25										K1.7
WS 38	regulátor průtoku odtah 1N.P.		25										K1.8
WS 39	regulátor průtoku přívod 1.PP.		35										K1.9
WS 40	regulátor průtoku odtah 1P.P.		35										K1.10

DMR3 - Kabelový seznam

Popis	Název	JTY-O 2x1	JTY-O 4x1	UTP Cat. 5E	JQ TQ 7Dx1	CYKY -J 3x1,5	CYKY -J 5x1,5	CYKY -J 3x2,5	CYKY -J 5x2,5	PRA FlaGuard 2 x 1	PRA FlaGuard 4 x 2 x 0,5	Odkud - karta, pozice	Kam
Digitální výstupy													DO
WL 01	vstupní a výstupní klapka		20										K1.1, K1.2
WL 02	přívodní ventilátor	15											EC1P
WL 03	odtahový ventilátor	15											EC1O
WL 04	oběhové čerpadlo výměníku					15							M1.c
WL 05													
WL 06													
RS 485													
ETH													
	komunikace s PC vizualizace			100									
SILOVÉ VÝVODY													
WL 10	přívodní ventilátor						20						
WL 11	odtahový ventilátor						20						
OSTATNÍ													
WL-DMR3	- přívod 400 V z rozváděče RMSxx - ELEKTRO!											RMSxx	DMR3
	CELKEM KABELŮ	195	245	100	0	15	40	0	0	0	0		

DMR4 - Kabelový seznam

Popis	Název	JTY-O 2x1	JTY-O 4x1	UTP Cat. 5E	JQTD 7Dx1	CYKY -J 3x1,5	CYKY -J 5x1,5	CYKY -J 3x2,5	CYKY -J 5x2,5	PRA FlaGuard 2 x 1	PRA FlaGuard 4 x 2 x 0,5	Odkud - karta, pozice	Kam
Analogové vstupy													AI
WS 01	teplota na vstupu	15											T2.1
WS 02	teplota na přívodu	15											T2.2
WS 03	teplota na odtahu	15											T2.3
WS 04	teplota na výstupu	15											T2.4
WS 05	teplota na vratu výměníku	15											T2.5
WS 06													
WS 07													
WS 08													
Digitální vstupy													DI
WS 20	signál EPS												H2.1
WS 21	zanesení vstupního filtru	15											dP2.1
WS 22	zanesení odtahového filtru	15											dP2.2
WS 23	zamrzání rekuperátoru	15											dP2.3
WS 24	protimrazová ochrana	15											TP.1
WS 25	přívodní ventilátor- PORUCHA	15											EC2P
WS 26	odtahový ventilátor - PORUCHA	15											EC2O
WS 27		0											0
WS 26		0											0
WS 27		0											0
Analogové výstupy													AO
WS 30	by-pass klapka		15										K2.3
WS 31	směšovací klapka		15										K2.4
WS 32	ventil výměníku		15										RV2.1
WS 33	otáčky přívodního ventilátoru		15										EC2P
WS 34	otáčky odtahového ventilátoru		15										EC2O
WS 35	regulátor průtoku přívod 2N.P.		15										K2.5
WS 36	regulátor průtoku odtah 2N.P.		15										K2.6
WS 37	regulátor průtoku přívod 1N.P.		25										K2.7
WS 38	regulátor průtoku odtah 1N.P.		25										K2.8
WS 39	regulátor průtoku přívod 1.PP.		35										K2.9
WS 40	regulátor průtoku odtah 1P.P.		35										K2.10

DMR4 - Kabelový seznam

Popis	Název	JTY-O 2x1	JTY-O 4x1	UTP Cat. 5E	JQTQ 7Dx1	CYKY -J 3x1,5	CYKY -J 5x1,5	CYKY -J 3x2,5	CYKY -J 5x2,5	PRA FlaGuard 2 x 1	PRA FlaGuard 4 x 2 x 0,5	Odkud - karta, pozice	Kam
Digitální výstupy													DO
WL 01	vstupní a výstupní klapka		20										K2.1, K2.2
WL 02	přívodní ventilátor	15											EC2P
WL 03	odtahový ventilátor	15											EC2O
WL 04	oběhové čerpadlo výměníku					15							M2.c
WL 05													
WL 06													
RS 485													
ETH													
	komunikace s PC vizualizace			100									
SILOVÉ VÝVODY													
WL 10	přívodní ventilátor						15						
WL 11	odtahový ventilátor						15						
OSTATNÍ													
WL-DMR4	- přívod 400 V z rozváděče RMSxx - ELEKTRO!											RMSxx	DMR4
	CELKEM KABELŮ	195	245	100	0	15	30	0	0	0	0		

KABELOVÝ SEZNAM - CELKEM												
Název	JYTY-O 2x1	JYTY-O 4x1	UTP Cat. 5E	JQTD 7Dx1	CYKY -J 3x1,5	CYKY -J 5x1,5	CYKY -J 3x2,5	CYKY -J 5x2,5	PRA FlaGuard 2 x 1	PRA FlaGuard 4 x 2 x 0,5		Poznámka
Rozvaděč												
DMR3	195	245	100	0	15	40	0	0	0	0		
DMR4	195	245	100	0	15	30	0	0	0	0		
		;										
OSTATNÍ												
CELKEM KABELŮ	390	490	200	0	30	70	0	0	0	0		