



VÝVOD C.	100
ZARÍZENÍ	přívod z RH100
Pi [kW]	23,9
KABEL	CYKY-J 5x25
C.KABELU	WL RH100
M.Č.	A0007

data
elektroměr
LAN 2x2x0,8 FTP

OSV. V ROZV.	ZÁS. V ROZV.

201	202	203	204	205
CU1-B 11.1	CU2-B 11.2	rezerva	rezerva	rezerva
16,6	7,3			
CYKY-J 5x10	CYKY-J 5x4			
WL RM510 201	WL RM510 202			
střecha	střecha			


Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				



Investor:	OBEK SERVIS a.s.
	Panelová 289/6
	190 15 Praha 9 - Satalice

Koordinace stavby a profesí		SO01 1.NP ±0,00=229,16 m n.m.
Koordinace stavby a technologie		
Statik		

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:				číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	 s-projekt plus, a.s. projektová a inženýrská činnost Tř. T. Bati 508 762 73 Zlín tel.: +420 577 594 111, fax: +420 577 212 055 www.s-projekt.cz atelier@s-projekt.cz
Ing. arch. Jiří Soukal	ing. M. Polák	ing. M. Polák	ing. M. Polák	
stavba: "OKO" Zlín - Tř. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682				HIP Ing.arch. J. Soukal
objekt: SO 02 Objekt B - č.p. 5682				číslo zakázky 19-4180-217
profese: D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů				stupeň dokumentace DPS
obsah: Rozváděč RM510				datum 1.vydání 02/2020
datum revize: ---				měřítko - formát 2,5 x A4
výřez číslo: ---				datum revize: ---
název dig.souboru: SO02_D14g_RM510_R0.dwg		číslo výkresu: SO02	D14g	5510

POZNÁMKA

SIGNÁLKY A OVLADAČE POMOCNÝCH OBVODŮ UMÍSTĚNY NA DVEŘÍCH ROZVÁDĚČE
PŘÍSTROJE OPATŘIT ŠTÍTKY POPISŮ POLOH A FUNKCÍ
OVĚŘENÍ NAVRHU DLE ČSN EN 61439-1,2 ed.2
PROVEDE VÝROBCE ROZVÁDĚČE

