



Tabulka místností			
Číslo	Název	Plocha	Druh podlahy
1.01	VÝROBNÍ PROSTOR	170,1 m²	
1.02	VÝROBNÍ PROSTOR	128,7 m²	
1.03	MANIPULAČNÍ PLOCHA	17,6 m²	
1.04	KANCELÁŘ	10,7 m²	
1.05	SKLAD DKP	7,3 m²	
1.06	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ŽEN	4,2 m²	
1.07	WC ŽEN	1,5 m²	
1.08	ÚKLID	1,7 m²	
1.08	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	5,9 m²	
1.09	ŠATNA	4,5 m²	
1.10	ŠATNA MUŽI	9,0 m²	
1.11	CHODBA	13,0 m²	
1.12	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ-CHODBAA	5,2 m²	
1.13	WC MUŽI	9,5 m²	
1.14	UMÝVÁRNA MUŽI	7,2 m²	
1.15	ŠATNA MUŽI	13,6 m²	
1.15	Místnost	0,9 m²	
1.16	SKLAD	8,0 m²	
1.16	SPRCHA	2,3 m²	
1.17	PŘÍRUČNÍ SKLAD	3,5 m²	
1.17	Místnost	1,1 m²	
1.18	PŘÍRUČNÍ SKLAD	2,2 m²	
1.18	SKLAD	1,2 m²	
1.19	PRŮCHOD	1,0 m²	
Celkový součet:		429,9 m²	

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	SV, TV	KANALIZACE
K	ZÁVESNÝ KLOZET S HLUBOKÝM ROLACHOVÁNÍM KONSTRUKCE NOSNÁ-OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU	PŘIPOJEN NA ST.VODU	PŘIPOJEN NA KANALIZACI DN 100
U	UMÝVADLO 60x48,5 BÍLÉ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA	SV, a TV, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 40
S	SPRCHA S ODTOKOVÝM ŽLABKEM + POSUVNÝ DRŽÁK S RUČNÍ SPRCHOU	SV, a TV, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SPRCHOVÁ	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
P	PISOŘ S VNITŘNÍM SIFONEM	PŘIPOJEN NA ST.VODI@OTOBUNKA	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
V	VÝLEVKA VOLNĚ STOJÍCÍ + NÁDRŽKA	SV, a TV, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 100
VN	VANÍČKA NA NOHY	SV, a TV, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA – POTRUBÍ VÍCEVRSTVÁ TRUBKA PP–RCT
- TEPLÁ VODA – POTRUBÍ VÍCEVRSTVÁ TRUBKA PP–RCT
- CIRKULACE TUV – POTRUBÍ VÍCEVRSTVÁ TRUBKA PP–RCT
- ODPADNÍ POTRUBÍ PVC HT SYSTÉM
- ODPADNÍ POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ

- 1 STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- V STOUPAČKY VODOVODU
- S DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VYPRACOVAL JANOŠEK A.	ODP.PROJ.PROFESE JANOŠEK A.	KONTROLOVAL JANOŠEK A.	HIP JANOŠEK A.	
KRAJ: ZLÍN	OBEC: Nábřeží 265, 760 01 Zlín		KÓD SOUBORU 540-1-302	
INVESTOR: FORMA TRADE s.r.o. Nábřeží 265, 760 01 Zlín			FORMÁT 7_A4	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU FORMA TRADE s.r.o.			DATUM 01..2019	
Zařízení zdravotně technických instalací			STUPĚŇ DPS	
1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ				Č. PARÉ ČÍSLO VÝKRESU 302