



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 4

Název zakázky:

„REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTECH OKO ZLÍN“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme tímto o upřesnění, zda cenit kompletně celé všechny 4 výkazy výměr:

Na výkaz SO01_D14c_03 v počtu Zařízení navazuje Výkaz SO01_D14c_04 plynule.

Výkaz SO02_03_D14c_03 má stejný začátek až po Zařízení č. 10 jako Výkaz SO02_03_D14c_04, poté se ale Zařízení liší.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Výkazy výměr jsou rozděleny na výkazy výměr s uznatelnými náklady (pro dotace) a neuznatelnými náklady.

1) U objektu A (SO 01) zařízení navazují na sebe.

2) U objektu B (SO02) není součástí dotací (uznatelných nákladů) nadstavba 2.NP (stavba, včetně všech profesí). Ale v profesi vzduchotechnika jsou (ve 2.NP) vzduchotechnika a chlazení součástí systémů, které jsou společné i pro 1.NP a 1.PP a které spadají do uznatelných nákladů. Proto se tato zařízení (č.10- Administrativa, č.12- Chlazení systém 4) rozdělila na uznatelné a neuznatelné náklady podle půdorysné plochy dotčených podlaží.



Takže u zařízení č. 10 jsou uznatelné náklady z celé ceny zařízení 64,66 % a neuznatelné 35,34 %. U zařízení č.12 jsou uznatelné náklady z celé ceny zařízení 76,01 % a neuznatelné 23,99 %. Obě zařízení jsou v obou výkazech výměr vyspecifikována celá (včetně ceny- např. řádek výkazu výměr Zařízení č.10- celkem) a pak je v dalším řádku z uvedené ceny celkem spočítána (podle %) cena upravená (např. řádek výkazu výměr Zařízení č.10- uznatelné náklady celkem). Je to tedy o rozdělení těchto dvou zařízení (č. 10, 12) na uznatelné a neuznatelné náklady podle % plochy. Proto jsou v obou výkazech celá (kompletní) zařízení a pak se rozpočítávají na uznatelné nebo neuznatelné náklady.

V Brně dne 7. 9. 2020

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele