

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
s názvem:

„Komunitní centrum Bohumilice ve městě Klobouky u Brna“

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Město Klobouky u Brna
Sídlo zadavatele:	náměstí Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Statutární zástupce:	Pavel Volek, starosta
IČO zadavatele:	00283258
DIČ zadavatele:	CZ00283258, typ registrace: plátce
Adresa profilu zadavatele:	https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=74
Adresa elektronického nástroje:	https://zakazky.rpa.cz/profile_display_897.html

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma:	Plus Tender, s.r.o.
Sídlo:	Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno
Korespondenční adresa:	Třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Petr Kolář, jednatel
IČO:	08671401
DIČ:	CZ08671401
Zápis v obch. rejstříku:	Krajský soud v Brně, sp. zn. C 114523

Čl. I.

Žádosti:

Dne 7. 10. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„Pro nacenění sanačních prací uvedených v položkách p.č.32-34 výkazu výměr je potřeba tyto položky upřesnit a doplnit (plochy sanačních omítek,...). Výkaz nekoresponduje s přiloženou zprávou a návrhem řešení sanací vypracovaným firmou RealSan. Žádáme o úpravu výkazu výměr.,,

K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující:

Zadavatel na dotaz týkající se těchto položek odpovídal v čl. I a v čl. IV v Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, který je uveden výše, dne 7. 10. 2020 v 15:34 a v elektronickém nástroji, který je rovněž uveden výše dne 7. 10. 2020 v 15:24.

Zadavatel nicméně znovu uvádí, že agregované položky č. 32 – 34 v rozpočtu, obsahují D+M prací, souvisejících s dodatečným provedením hydroizolace stavby. Pro nacenění prací souvisejících s dodatečným provedením hydroizolace postupujte, prosím, dle navrženého řešení v projektu - část sanace. U konstrukcí, které jsou přístupné z obou stran, bude provedeno dodatečné poizolování formou prořezání vodorovné spáry ve zdivu a vložení hydroizolačního pásu. U obou štítových stěn, kde je pouze jednostranný přístup, bude konstrukce opatřena chemickou clonou.

Čl. II.

Dne 8. 10. 2020 obdržel zadavatel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v následujícím znění:

„Dobrý den, ve výpise prvků jsou plastové dveře P/8 s požární odolností EI 15 DP1-C . Plastové dveře nelze provést s požární odolností. Je možné provést dveře např.hliníkové?“

K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující:

Zadavatel uvádí, že platí informace, že dveře P/8 s požární odolností EI 15 DP1-C budou v hliníkovém provedení. Ostatní parametry zůstávají nezměněny.

Čl. III.

Dne 9. 10. 2020 zadavatel obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v následujícím znění:

„Dobrý den, dle výpisu prvků mají mít plastové vstupní dveře P8 požární odolnost EI 15 DP1-C. Dle dodavatele otvorových prvků nemůžou plastové výrobky splnit tuto odolnost. Jak máme postupovat?“

Děkuji“

K uvedeným žádostem uvádí zadavatel následující:

Zadavatel se již zabýval položkou dveře P/8 s požární odolností EI 15 DP1-C v čl. II. tohoto souboru vysvětlení. Zadavatel znovu uvádí, že platí informace, že dveře P/8 s požární odolností EI 15 DP1-C budou v hliníkovém provedení. Ostatní parametry zůstávají nezměněny.

Čl. IV.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny, tzn. do 16. 10. 2020 10:00 hod.

V Brně dne 9. 10. 2020

Plus Tender, s.r.o.
zástupce zadavatele
Ing. Petr Kolář, jednatel