



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 4

---

Společnost: **SLADOVNA s.r.o.**  
Sídlo: Karolíny Světlé 1488/4, 792 01 Bruntál  
IČO: 47150688  
Zastoupen: MUDr. Janem Vaňkem ml., jednatelem

### *Název zakázky:*

***„Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále – dodávky“***

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

### *Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:*

Zadavatel uvádí v dodatečných informacích č. 2 ze dne 14.12.2020 parametry kotlů následovně sytá pára, provozní tlak 0,5 – 0,95 bar, maximální tlak 1,5 bar – pojistný ventil 1,5 bar.

Maximální tlak 1,5bar ovšem vyžaduje použití středotlakých parních kotlů. Dle našeho názoru je to ale zbytečné. Pokud by byl otevírací tlak pojistných ventilů snížen na 1 bar, můžeme nabídnout nízkotlaké parní kotle, které budou odpovídat požadavkům zadavatele na provozní tlak a budou podstatně levnější variantou.

Může prosím zadavatel tuhle skutečnost zvážit?

---

### *Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:*

Zadavatel k předmětnému dotazu uvádí, že zmíněný požadavek na tlak a ventil, potažmo parametry s tím související byly změněny, potažmo odstraněny v rámci vysvětlení zadávací dokumentace - souboru dodatečných informací zadavatele č. 3 ze dne 22. 12. 2020 a v její příloze (aktualizované tabulce specifikace předmětu plnění). Tyto dokumenty byly řádně zveřejněny na profilu zadavatele a současně rozeslány. Zadavatel dále doplňuje, že každé nové vysvětlení zadávací dokumentace aktualizuje, resp. nahrazuje to stávající, a to zejména v částech, které jsou z logiky věci v rozporu.

---

V Brně, dne 6. 1. 2021

**Deregio Tender, s.r.o.**  
Ing. Jan Ševčík, jednatel  
Zástupce zadavatele