

Rekapitulace dodávek pro nabídku:

/a/ Kotelna	0 Kč	
/a/ Strojovna	0 Kč	
/a/ Potrubí	0 Kč	
/a/ Armatury	0 Kč	
/a/ Tělesa	0 Kč	
/a/ Nátěry, izolace, chráničky	0 Kč	
/a/ Příslušenství, zkoušky zařízení	0 Kč	
/a/ Dodávka SUMA	0 Kč	
/b/ Montáže ÚT	0 Kč	
CELKEM	0 Kč	bez DPH

/a/ ceny dodávek budou nabízeny včetně tvarovek, pomocného, spojovacího a upevňovacího materiálu

/b/ cena montáže bude zahrnovat dopravu, montážní materiál a veškeré vedlejší náklady na zprovoznění díla (např. revize, zkoušky zař. ...)

Důležité upozornění:

Konkrétní výrobky v projektu D.1.4.2 Vytápění jsou uvedeny pouze jako příklad * vždy se bude jednat o typ zařízení (nebo produktu), které splňuje veškeré předepsané požadavky a stejné technické parametry.

SPECIFIKACE HLAVNÍCH DODÁVEK

nabídka

pozn.		počet	jedn.cena	celkem
/10/	Kotel závěsný BAXI Duo-tec Compact E 1.24 24 kW	1 kpl	0	0
/10/	Regulátor tepl. ekvitermní s čidlem	1 ks	0	0
/32/	plynová sahara Schwank Air ARM 1H	4 kpl	0	0
	včetně konzolí pro osazení na konstrukci haly a vnitřního termostatu		0	0
/32/	plynová sahara Schwank Air ARM 2H	1 kpl	0	0
	včetně konzolí pro osazení na konstrukci haly a vnitřního termostatu			
/6/	Expanzní nádoba Reflex N 50 dm3 / 0,60 MPa	1 ks	0	0
	Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 15 x 1	96 bm	0	0
	Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 18 x 1	29 bm	0	0
	Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 22 x 1	19 bm	0	0
	Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 28 x 1	60 bm	0	0
	Ventil odvězdušňovací Flamco G 1/2" Flexcon - na potrubí	2 ks	0	0
	Ventil radiátorový Heimeier V-exact G 1/2" pro Radik Klasik	8 ks	0	0
	Termost.hlavice Heimeier typ K se zabudovaným čidlem	8 ks	0	0
	Šroubení radiátorové regulovatelné G 1/2" rohové	8 ks	0	0
	Kulový kohout Giacomini R250D G 3/4" DN 20	1 ks	0	0
	Kulový kohout Giacomini R250D G 1" DN 25	1 ks	0	0
	Kulový kohout Giacomini s filtrem G 1" DN 25	1 ks	0	0
	Kulový kohout Giacomini vypouštěcí G 3/8" DN 10	8 ks	0	0
	Kulový kohout Giacomini vypouštěcí G 1/2" DN 15	2 ks	0	0
	Šroubení přímé Ve 4300 G 3/4" DN 20	1 ks	0	0
	Šroubení přímé Ve 4300 G 1" DN 25	2 ks	0	0
	Teploměr indikační příložený 0 - 80 (°C)	2 ks	0	0
	Těleso deskové Radik Klasik 22 - 600 x 600 mm	1 ks	0	0
	Těleso deskové Radik Klasik 22 - 1000 x 600 mm	1 ks	0	0
	Těleso deskové Radik Klasik 22 - 1100 x 600 mm	1 ks	0	0
	Těleso deskové Radik Klasik 22 - 1400 x 600 mm	3 ks	0	0
	Těleso deskové Radik Klasik 22 - 1600 x 600 mm	1 ks	0	0
	Těleso deskové Radik Klasik 33 - 2300 x 600 mm	1 ks	0	0
	radiátorů celkem	8 ks	0	0
	Tepelná izolace Mirelon pro trubku 15 x 1 tl. 15 mm	96 bm	0	0
	Tepelná izolace Mirelon pro trubku 18 x 1 tl. 15 mm	29 bm	0	0
	Tepelná izolace Mirelon pro trubku 22 x 1 tl. 20 mm	19 bm	0	0
	Tepelná izolace Mirelon pro trubku 28 x 1 tl. 25 mm	60 bm	0	0
	profilový materiál	30 kg	0	0
/10/	Kouřovod sdružený pro turbo D 60/100 mm cca 4bm	1 kpl	0	0
/32/	Kouřovod sdružený pro turbo D 80/125 mm cca 1bm	5 kpl	0	0
/15/	Elektrický konvektor Ecoflex SL 2000 W / 230V	2 ks	0	0
	Zkouška těsnosti	1 kpl	0	0
	Zkouška tlaková	1 kpl	0	0
	nastavení ekvitermní regulace	1 kpl	0	0
	Topná zkouška	24 hod	0	0
Nutné související činnosti ostatních profesí (které nezahrnuje tato specifikace)				
+ zhotovení prostupů a zazdění potrubí (po prov zkoušek a izolací)		stavba		
+ připojení na rozvody plynu		ZTI		
+ odvodnění kondenzátu do kanalizace		ZTI		
+ připojení k elektroinstalaci		silnoproud		

Tato specifikace je nedílnou součástí technické zprávy projektu

Každá závitová armatura (resp. sestava) bude instalována včetně šroubení umožňujícího demontáž

/6/ Před instalací bude přetlak nad membránou upraven na minimum pracovního přetlaku soustavy = statická výška nad EN

/10/ Dodávka a její příslušenství bude projednáno se zástupcem Baxi - J.Hanzlík - 730-825-615 jiri.hanzlik@bdrthermea.cz

/15/ Dodávka a montáž v rámci profese elektro silnoproud

/32/ Rozsah dodávky bude projednán se zástupcem Schwank - M. Kulička 774-477-456, m.kulicka@schwank.cz