



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 2

Zadavatel: **MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.**
Se sídlem: Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 26450691
Statutární zástupce: Jiří Nehasil, jednatel
Jens Schumacher, jednatel

Název zakázky:

„Remodelling technologie chlazení MAKRO České Budějovice“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V dokumentu „Položkový rozpočet Makro České Budějovice.xlsx“ je uvedena hloubka chl. nábytku (mléko, O+Z, maso) max. 1100 mm. V dokumentu „Makro České Budějovice rekonstrukce chlazení technická zpráva ver 2020-0....docx“ je u tohoto nábytku uvedena hloubka 1100 – 1200 mm. Jaký údaj je správný? Jaká je požadovaná hloubka chl. regálů?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Pro přístěnné chladicí regály (mléko, O+Z, maso) je požadována hloubka max. 1200mm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

U kontejnerových chladicích regálů chybí údaj o hloubce nábytku v položkovém rozpočtu. Jaká je požadovaná hloubka kontejnerových chladicích regálů?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Hloubka kontejnerových chladicích regálů je požadována 1100-1200 mm a je uvedena na str.14 v dokumentu Makro České Budějovice rekonstrukce chlazení technická zpráva ver 2020-0....docx.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Je povolena jiná délka kontejnerového nábytku než 2800 mm, tak aby byl zachován půdorys ve výkresové dokumentaci?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ne. Je požadována délka modulu 2800 mm - stejná jako u stávajících modulů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Jaké jsou výšky boxů NK, TK, Klima?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Světlé výšky boxů jsou uvedeny v souboru Makro České Budějovice_Skut stav_2017.dwg.

Zadavatel doplňuje, že dle článku 21. Zadávací dokumentace je kdykoliv v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin po předchozí telefonické domluvě možná prohlídka místa plnění.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dvakrát uvedená místnost 1511 chodba maso na listu T1.01 a T1.06. Co platí? Viz obrázek v příloze.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Místnost není uvedena dvakrát. Na listě T1.01 je uveden masový box (Poz.NK45) umístěný v chodbě 1511 s prostorovou teplotou 0/+2°, na listě T1.06 je uvedeno chlazení chodby s teplotou +12°C. Vše je uvedeno v souboru Makro České Budějovice_Skut stav_2017.



Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 25. 3. 2021 do 10:00 hodin**

Otevírání obálek proběhne dne **25. 3. 2021 v 10:05 hodin**

V Brně, dne 4. 3. 2021

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele