



ČÍSLO PARÉ

POTRUB!

POTRUBÍ ÚT OTOPENÉHO SYSTÉMU – OTOPNÁ TĚLESA – 70/55°C max.

POTRUBI AL/PEX

POTRUBI JE VEDENO V TEPELNÉ IZOLACI PODLAH

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ – min. 20 mm

ZARŽIZEN

OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ RADIK VK – SPODNÍ PŘÍPOJENÍ, VEKOLUX, TERMOSTATICKÁ HLAVICE
PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM JSOU ZASEKÁNY DO ZDI,VA,

(V MISTECH, KDE NENI MOZNE PRIPOJKY ZASEKAT DO ZDIVA, BUDE PRIPOJKA VEDENA Z PODLAHY,

[illegible]