

UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA – PÁSEK FeZn 30x4MM VE VÝKOPU 35x70CM, V MÍSTĚ PŘÍSTAVBY JAKO ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ. SPOJOVACÍ SVORKY V ZEMI BUDOU ZDVOJENÉ A SPOJE BUDOU CHRÁNĚNÉ PROTI KOROZI.
VÝVODY UZEMNĚNÍ KE SVODŮM, HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICI A VÝVOD UZEMNĚNÍ DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY – VODIČ FeZn D=10MM.
CELKOVÝ ODPOR UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY R<10 OHMŮ.
JÍMACÍ TYČE JR2,5 PŘIPEVNĚNÉ KE KROVU (VÝŠKA NAD STŘECHOU 2M).
JÍMACÍ VEDENÍ NA STŘEŠE A SVODY – VODIČ AlMgSi8.

ČÍSLO PARÉ

HLAVNÍ PROJEKTANT	STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE: ELEKTRO
AKAD.ARCH. KAREL RULÍK	ING. VLASTIMIL SKÁLA	ING. PAVEL JAROLÍM
ING. VLASTIMIL SKÁLA		

SUMA projekt
VOLNÉ SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ
JIŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ, TEL/FAX. 495408925

REVITALIZACE OBJEKTU BÝVALÉ FARY čp.1 - STARÝ BYDŽOV
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

OBJEDNATEL	OBEC STARÝ BYDŽOV, čp.13, STARÝ BYDŽOV, 503 57
STUPEŇ PD.	DPS
výkres	HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ
díl	D.1.4.f
profese	EL
čís.výkr.	11

FORMÁT	A3
DATUM	11. 2020
MĚŘÍTKO	1 : 100