

SUMA projekt  
Ing. Vlastimil Skála  
Jižní 870  
500 03 Hradec Králové

**Váš dopis:**  
8.11.2019

**Naše č.j.:**  
POS 37/19

**Vyřizuje:**  
Kodytek/238465598

**Datum:**  
8.11.2019

**Věc:** Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Revitalizace objektu bývalé fary č.p. 1 - Starý Bydžov, Přístavba a stavební úpravy

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- 3 V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m.
- 4 SEK nesmí být umístěna pod stavbou pevně spojenou se zemí.
- 5 Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.
- 6 CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.
- 7 Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.
- 8 Kontaktujte POS pro vypracování cenového a technického návrhu přeložky.
- 9 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- 10 Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 5, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci, souhlasíme s realizací navržené stavby – v rámci DUR+DSP.

Specialista správy a ochrany SEK Kodytek Milan