

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík: vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Ing. Vlastimil Skála  
Jižní 870  
500 03 Hradec Králové  
vlastimil.skala@gmail.com

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2020/002526

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Michaela Landovská/656

HRADEC KRÁLOVÉ  
12.2.2020

## **DČOV pro bytový dům na p.č.st. 49 a 82/2 v k.ú. Starý Bydžov**

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko ke stavbě domovní čistírny odpadních vod (DČOV) pro bytový dům na p.č.st. 49 a 82/2 v k.ú. Starý Bydžov a k vypouštění odpadních vod. Jako podklad pro vydání stanoviska byla předložena žádost a projektová dokumentace zpracovaná Ing. Vlastimilem Skálou (říjen 2019).

Investor: Obec Starý Bydžov, Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov

Celkové množství odpadních vod je vyčísleno na max. 0,84 m<sup>3</sup>/den. Jakost vyčištěných odpadních vod se předpokládá takto:

	„m“ mg/l
BSK <sub>5</sub>	40
CHSK <sub>Cr</sub>	150
NL	30
N-NH <sub>4</sub>	20

Přečištěné odpadní vody budou vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Lokalita se nachází ve vodním útvaru HSL\_1400 - Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice a objekt DČOV na souřadnicích (S-JTSK) Y: 667331, X: 1033645.

K navrhované stavbě vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** a ostatními předpisy souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- DČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby odpadní vody odváděné do kanalizace pro veřejnou potřebu splňovaly emisní limity stanovené kanalizačním řádem, a aby na výpustech do povrchových vodních toků nebyly překročeny emisní limity stanovené vodoprávním povolením.

- K vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být vydáno kladné vyjádření jejího správce.
- Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- Po případném vybudování systematické kanalizace zakončené centrální ČOV, budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.

**Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) s navrhovaným záměrem souhlasíme.**

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje je v dané lokalitě plánováno vybudování systematické kanalizace zakončené centrální ČOV, z tohoto důvodu je nutné brát toto řešení jako dočasné.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje