

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Přístavba tělocvičny a stavební
úpravy ZŠ Hněvotín**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz 1:

Dle Zadávací dokumentace, ustanovení 16.1. požaduje zadavatel, aby veškeré stavební práce v rámci této zakázky byly prováděny přímo účastníkem podávajícím nabídku, bez využití poddodavatelů.

Patří mezi tyto práce i D+M ŽB skeletu, provedení pilotového založení, montáže: elektroinstalace, vzduchotechnika ...?

Prosíme o přesnou specifikaci stavebních prací, které mají být prováděny vlastními kapacitami, bez využití poddodavatelů.

Dotaz 2:

V PD není obsaženo pilotové založení. Bez toho nelze nacenit. Prosím doplnit.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Výkres pilot doplněn

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

S0 02 slaboproudé rozvody

74243-0001 M 1,00 ks sportovní časomíra,

- je to jen časomíra – rozměry časomíry, jaká velikost číslic, co má zobrazovat – čas, skóre, periodu hry...
- nebo to má být víceúčelový ukazatel – rozměry, velikost číslic, co má zobrazovat (typ sportu apod) ...

74234-0002 M 1,00 ks jednotný čas - hodiny

dle technické zprávy mají být jednostranné podružné – jaký však průměr hodin (klasicky 28 cm) nebo větší a zda mají být nárazuvzdorné ... nebo digitální ...

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Sportovní tabule s rozměry 150 x 100 x 5 cm. Zobrazuje skóre 0-199 s výškou číslic 18 cm, skóre 0 - 9 s výškou číslic 18 cm, čas, číslo periody. Umožňuje odpočítávání času nahoru i dolů s automatickou sirénou.

Hodiny – digitální, odolné proti nárazu míče, čtyřmístné, výška číslic 180 mm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V zadání jsou rozpory mezi výpisem oken a technickou zprávou.

Ve výpisu oken je napsáno izolační dvojsklo, kde je celkové $U_w=1,1$.
Naopak v technické zprávě je celkový prostup $U_w=0,72$, což nelze s dvojsklem docílit.
Co platí?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Platí $U_w = 0,72$, tedy trojskla

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

1. Žádáme o doplnění PD komunikací.
2. Žádáme o doplnění PD pilotového založení SO 02.
3. V PD není zmínka o stabilizaci podkladu SO 02 ani IG průzkum. Žádáme o doplnění.
4. V SO 02 je v PD izolace střechy minerální, v rozpočtu je v pol. č. 153, 154 izolace PIR. Co platí?
5. V PD SO 02 chybí specifikace trapézového plechu, v rozpočtu pol. č. 191. Žádáme doplnění.
6. V SO 02 je v PD sportovní povrch polyuretanový, v rozpočtu je v pol. č. 223 vinyl. Co platí?
7. V SO 02 je v PD keramická dlažba, v rozpočtu je v pol. č. 221 kameninová. Co platí?
8. V SO 01 chybí výkres a skladba stropu. Žádáme o doplnění.
9. V SO 01 je v rozpočtu pol. č.136 výrobek kovový. Co to je?
10. V SO 01 je v rozpočtu pol. č.134 M+D vodovzdorné překližky. Co to je?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

1. Doplněn výkres chodníků
 2. Doplněn výkres pilotového pole
 3. Doplněno
 4. Minerální izolace
 5. TR 150/280/0,75 tl. 150
 6. Sportovní povrch polyuretanový
 7. Keramická dlažba
 8. Doplněny výkresy stropu
 9. Konstrukce vnitřní rampy viz. řez – stávající škola
 10. Konstrukce vnitřní rampy viz. řez – stávající škola
-

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **2. 6. 2021** do 10:00 hodin.

V Brně, dne 14. 5. 2021

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele