



TABULKA MÍSTNOSTI 2.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nástinová vlna	Stěny	Strop
2.01	CHODBA	11.45	mramor FABO MARLEO FRESCO	stěnové omítky se žlutozelenou barvou	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6.30	keramická dlažba R900 TROUS (910/4)	stěnové omítky se žlutozelenou barvou	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.04	KOUPELNA	10.22	keramická dlažba R900 TROUS (910/4)	keramický obklad h=2,70m R900 TROUS (910/4)	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.05	PEČOVATEL	11.58	mramor FABO MARLEO FRESCO	stěnové omítky se žlutozelenou barvou	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.06	POKOJ 1	17.82	mramor FABO MARLEO FRESCO	stěnové omítky se žlutozelenou barvou	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.07	POKOJ 2	16.00	mramor FABO MARLEO FRESCO	stěnové omítky se žlutozelenou barvou	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.08	POKOJ 3	16.00	mramor FABO MARLEO FRESCO	stěnové omítky se žlutozelenou barvou	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.09	POKOJ 4	16.00	mramor FABO MARLEO FRESCO	stěnové omítky se žlutozelenou barvou	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.10	POKOJ 5	16.00	mramor FABO MARLEO FRESCO	stěnové omítky se žlutozelenou barvou	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.11	KUCHYNĚ / JÍDELNA / OBÝVÁK	86.76	mramor FABO MARLEO FRESCO	stěnové omítky se žlutozelenou barvou	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.11	PŘEDSÍŇ	3.53	mramor FABO MARLEO FRESCO	stěnové omítky se žlutozelenou barvou	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.12	KOUPELNA	12.40	keramická dlažba R900 TROUS (910/4)	keramický obklad h=2,70m R900 TROUS (910/4)	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.13	KOUPELNA	12.40	keramická dlažba R900 TROUS (910/4)	keramický obklad h=2,70m R900 TROUS (910/4)	sádko-látaný podhled s.h. od podlahy +2,700
2.14	POCHOZÍ STŘECHA	6.00	obklad ze železa	-	-
2.15	VEGETAČNÍ STŘECHA	63.21	vegetační nádob	-	-
		311.02 m2			

A LED panel, obdélník 600x300mm, 17W, IP40

B LED panel, čtverec 600x600mm, 35W, IP40

C Přisazené LED svítidlo, 27W, IP40

D LED downlight, 18W, IP54

E Vestavné čtvercové LED svítidlo, 10W, IP40

F LED downlight, 36W, IP54

Nástěnné svítidlo nad umyvadlo IP44

Svítidlo nástěnné venkovní IP44

Svítidlo stropní venkovní IP44

Noční vestavné LED svítidlo

Nouzový modul pro montáž  
do osvětlení, t=60min

Ovládání žaluzií

POŽÁRNÍ ÚSEKY

POŽÁRNÍ UCPÁVKA

Jednopolový vypínač 10A/IP20/IP44

Střídavý přepínač 10A/IP20/IP44

Střídavý přepínač dvojité 10A/IP20/IP44

Sériový vypínač 10A/IP20/IP44

Křížový přepínač 10A/IP20/IP44

Tlačítkový spínač 10A/IP20

Tlačítkový spínač s doutnavkou 10A/IP20

Trojpolový vypínač 16A/IP20

Zásuvka 230V, 16A/IP20/IP44

Prostorový termostát

Ekvipotenciální svorkovnice

Ochranné pospojování

Rozvaděč

Vývod 230V

Vývod 400V

Rozvod 230V

Rozvod 400V

## POZNÁMKA :

- zásuvky budou standardně osazeny tak, aby jejich spodní hrana byla 20 cm nad čistou podlahou, u umyvadel +1200mm, není-li ve výkresu uvedeno jinak
- vypínače budou osazeny tak, aby jejich spodní hrana byla 120 cm nad čistou podlahou, není-li ve výkresu uvedeno jinak
- osazení zásuvek a vypínačů vedle dveří vždy 15 cm osově od hrany dveří
- jsou-li vypínače, zásuvky a elektrokrabíčky nad sebou, musí být v jedné ose
- při umístění více vypínačů vedle sebe budou dle konkrétního počtu použity vícenásobné rámečky
- výška vývodů nad umyvadly pro zrcadlové skříňky +1800mm nad čistou podlahou
- rozvody vedeny pod omítkou, v sádkokrtonových příčkách, v trubkách, v lištách a nad podhledy
- elektroinstalace koupelen dle ČSN 33 2000-7-701-ed2, provedeno ochranné pospojování, vývody viz ČSN
- v případě montáže přístrojů na hořlavé povrchy použít nehořlavé instalační krabice
- v případě montáže svítidel na hořlavé povrchy použít svítidla k tomu určená, případně nehořlavé podložky

SOUSTAVA: TN-S-50Hz-230/400V  
OCHRANA P.N.D.: AUTOMATICKÝM ODP.OD SÍTĚ  
dle ČSN 33 2000 - 4-41-ed2  
zvýšená: proudovým chráničem, pospojováním  
Elektroinstalace koupelen dle ČSN 33 2000-7-701-ed2  
PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51-ed3 - normální

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	FRANTIŠEK MRÁZ
ING. FRANTIŠEK MRÁZ	FRANTIŠEK MRÁZ	PROJEKCE.MRAZ@GMAIL.COM +420 724 910 746
INVESTOR	Centrum Bazalka, o.p.s., U Jeřl 198/13, 370 01 České Budějovice	
MÍSTO	p.č. 1556/1 a p.č. 1556/2, k.ú. ČB 4	
SOUBOR	D.1.4.6 - ELEKTROINSTALACE	FORMÁT A1
NAZEV AKCE		DATUM 02/2021
RODINNÝ DŮM S DOZP. CENTRUM BAZALKA		MĚŘÍTKO 150
		FAZE DPS
NÁZEV VÝKRESU		Č. PARÉ
PŮDORYS 2.NP		Č. VÝKRESU D.1.4.6.4