

Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Zadavatel: **AGRO Brno-Tuřany, a.s.**
Sídlo: Dvorecká 521/27, Tuřany, 620 00 Brno
Zastoupený: Ing. Lubomírem Křivákem, statutárním ředitelem
IČ: 29365619

Název zakázky:

„Úspory energie v provozu skleníků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. (Brno-Ivanovice)“

Zadavatel poskytuje tyto následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1:

Je možné použít stávající nosnou konstrukci stínění pro spodní clonu (výměna pouze opotřebovaných mechanických částí)

Znění dodatečné informace č. 1:

Ano, je možné použít stávající nosnou konstrukci stínění pro spodní clonu (výměna pouze opotřebovaných mechanických částí)

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2:

Napojení na automatizaci – je tato připravena na dvouvrstvý stínicí systém ve všech oddělení, případně jaké jsou požadavky ovládání.

Znění dodatečné informace č. 2:

V „ISK 02“ – „ISK 05“ je možnost napojení ovládání druhé vrstvy do stávajícího systému, v „ISK 01“ ne, ale je možno řešit propojením s „ISK 02“, čímž by se v těchto dvou sklenících zatahovala jedna vrstva stejně

Znění žádosti o dodatečné informace č. 3:

Úpravu/doplnění el. rozvaděčů může provádět dodavatel nebo musí žádat firmu, která rozvaděče vyráběla?

Znění dodatečné informace č. 3:

Dle informace společnosti, která rozvaděče vyráběla, může úpravu/doplnění el. rozvaděčů provádět dodavatel.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 4:

Požadavek na „*Každá energetická clona musí mít okraje nehořlavé šířky minimálně 400 mm tak, aby mezi jednotlivými clonami vznikl nehořlavý pás šířky 800 mm.*“

Výrobce clon, které jsou požadovány dle zadání, ukončil v r. 2016 výrobu clon s nehořlavým okrajem. Je možné použít clonu bez tohoto okraje?

Znění dodatečné informace č. 4:

Ano, je možné použít clonu bez tohoto okraje

Znění žádosti o dodatečné informace č. 5:

Tloušťka tkaniny „Spodní energetickou clonu tvoří průsvitná tkanina, tloušťky 4 mm, ... Horní energetickou clonu tvoří průsvitná tkanina, tloušťky 4 mm, plošné.“ - co je tímto myšleno?

Znění dodatečné informace č. 5:

Jedná se o chybu v přepisu hodnot, kdy uváděná tloušťka tkaniny znamená šířku jednotlivých lamel, ze kterých je clona tvořena. Tomu odpovídá uváděná hmotnost tkaniny.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 3. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

V Brně, dne 17. 2. 2017

AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Ing. Lubomír Křivák, statutární ředitel