



Vedoucí projektu		Výpracoval	
Marie Janů		Marie Janů	
Investor		František Špeitl Okružní 2016, Tachov	
Místo stavby		Tachov	
Školici středisko na p.p.č. 2713/229 a 2713/276, Tachov		Marie Janů	
		Projektová činnost ve výstavbě T.G.Masaryka 787 Tachov	
		IČO:64885079, tel.:603 525 992	
		Formát: B4/D24)	
D.1.1b) Základy		Měřítko: 1:50(75)	
		zak. číslo: 15-00a	
		Datum: 01/2017	
		Číslo kopie: Č.výkresu 01	



- Poznámkas 1:**
- základové patky budou provedeny z prostého betonu C20/25 XC3, na dno patky sít s oky 100/100 ohnout do všech 4 stran o 450mm;
  - v blízkosti větracích kanálů podbetonovat základové patky prostým betonem C 12/15 s přesahem o 300mm
  - hmoždinky H1T-HV 200-A + H1T-V (5.8) M20 hl. zabetonování 400mm
  - podkladní základová deska provedena z betonu C20 a Kari sítě KD 37
  - po obvodu stavby do základových pásů uložen zemníci pások pro následné uzemnění objektu
- Poznámkas 2:**
- základy pod technologii budou provedeny na základě výkresů technologie v rámci prováděcího projektu.
- Poznámkas 3:**
- sítěšní svody a drenáže svedeny do vsakovacích košů
- Poznámkas 4:**
- KGEM 125 - dešťová kanalizace
  - drenáže DN 50(63)
  - zastropení větracích kanálů - PZD 1200/290/100mm