



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051 0100

Obec Drhovy
Drhovy 65
263 01 Dobříš

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE
--/13.4.2016

NAŠE ZNAČKA
22358/2016-243-Sy

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Tereza Sýkorová/227

DATUM
25.4.2016

Splašková kanalizace a ČOV Drhovy – zásobení vodou - stanovisko správce povodí

K.Ú.: Drhovy

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : Dobříš

KRAJ : Středočeský

Č.H.P.: 1-08-05-0930-0-00

HGR : 6250

VODNÍ ÚTVAR : 62500

ID VÚ: 12469000, DVL_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava

Dne 13.4.2016 jsme obdrželi Žádost o vyjádření k vrtané studni, která se nachází na pozemku p.č. dle KN 441/1 v k.ú. Drhovy. K žádosti byla doložena dokumentace, kterou zpracoval Ing. Václav Ureš ČKAIT – 0003044 (leden 2016, zak. č. 24/2015), včetně hydrogeologického posouzení - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, RNDr. Miloš Čeleda, odborně způsobilá osoba v hydrogeologii č. 1340/2001, (září 2015).

Navržená stavba studny se nachází na pozemku p.č. 441/1 v k.ú. Drhovy. Jedná se o zdroj technologické vody pro ČOV Drhovy. Parametry vodního díla: hloubka 30 m, vrtný průměr 245 mm, vystrojení vrtu zárubnicí PVC DN 125 mm (140x6,2). Hladina podzemní vody 2-3 m p.t. Požadovaný odběr podzemní vody: $Q_{\text{prům}} 0,0035 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\text{max (denní)}} 0,0078 \text{ l.s}^{-1}$, $13,7 \text{ m}^3/\text{měsíc}$, $110 \text{ m}^3/\text{rok}$. Max. okamžitý odběr $0,7 \text{ l/s}$ je dán výkonem čerpadla. Dle hydrogeologického posouzení není z hydrogeologického hlediska k jímání podzemní vody z projektované vrtané studny námitek. V blízkosti stavby se nachází drobný vodní tok Drhovský potok (IDVT 10244744), který je ve správě Lesů ČR, státní podnik.

Stavba se nedotýká pozemků ani staveb, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit. Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje, ani zde není stanoveno záplavové území.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

stanovisko:

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem hlavních povodí ČR, Nařízením vlády č. 262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltava a nařízením Středočeského kraje č. 7/2010 je uvedený záměr **možný**.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s uvedeným záměrem **za předpokladu splnění dále uvedené podmínky:**

1. Platnost povolení k odběru vody bude stanovena na dobu určitou. Z důvodu bilančního vyhodnocení daného vodního útvaru v rámci postupné aktualizace Plánů oblastí povodí Dolní Vltavy doporučujeme stanovit platnost povolení k nakládání s vodami do roku 2036.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme zaslané podklady.



Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Co: spis (SP-2013/5016)

