

Obec Drhovy  
Drhovy 65  
Dobříš  
263 01

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR954/001367/2016	SPISOVÁ ZNAČKA LCR020296/2014	DATUM 31.3.2016
VYŘIZUJE Hrabánek 	TELEFON 956954217	GSM 724523257	FAX 317705619
			E-MAIL hrabane.ost54@lesycr.cz

**Věc: Žádost o vyjádření k projektu ke stavebnímu povolení na výstavbu splaškové kanalizace pro obec Drhovy**


Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Vltavy obdržely žádost ke stavebnímu povolení na splaškovou kanalizaci pro obec Drhovy. Splašková kanalizace bude zaústěna do nové čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 441/1 v k.ú. Drhovy, (vlastníkem je obec Drhovy). Odpad z čistírny bude zaústěn do Drhovského potoka, který je ve správě Lesů ČR. Dle projektové dokumentace má být výústní objekt zhotoven z lomového kamene a betonu se zpevněním dna a koryta kamennou rovinou.

Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Vltavy Vám zasílají toto sdělení:

Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Vltavy jako správce dotčeného vodního toku Drhovský potok (IDVT 10244744, ČHP 1-08-05-093) **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací za splnění následujících podmínek:

1. Opevnění koryta bude provedeno min. 80 kg kamennou rovinou.
2. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
3. V průběhu realizace a provozu díla se do toku nesmí dostat nebezpečné látky.
4. Vypouštěné odpadní vody z ČOV budou splňovat limity pro povolení a vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
5. Realizací nebudou dotčeny pozemky LČR s.p.

S pozdravem

  
Ing. Dan Král, Ph.D.  
vedoucí Správy toků-oblast povodí Vltavy

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Vltavy  
Tyršova 1902, 256 01 Benešov