

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Zkvalitnění péče o klienty centra pro rodinu a sociální péči Hodonín – denní rehabilitační stacionář Vlaštovka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den,

V projektové dokumentaci H.1 HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ VENKOVNÍCH OTVORŮ je požadováno: "Stavební hloubka: 78 mm".

Dle ZZVZ jsou geometrické požadavky na provedení profilů nepřípustné, tím že diskriminují některé uchazeče, kteří používají jiný profilový systém se stejnými nebo lepšími parametry U_f a U_w .

Žádáme o vypuštění tohoto požadavku.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel na základě vyjádření projektanta netrvá na použití profilů rámu či křídel šířky 78 mm, která je uvedena ve výpisu výrobků.

Je nutné však zohlednit požadavek na stabilitu celého výrobku s použitím TI trojskla, dále je nutné dodržet PENBem předepsané hodnoty na tepelně izolační vlastnosti výrobku.

Je tedy možné použít jiný profilový systém s požadovanými nebo lepšími tepelně izolačními parametry.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 1. 2022 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 13. 12. 2021

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele