



LEGENDA

- A ✕ LED SVÍTIDLO 16-32W, ZAPUŠTĚNÝ, IP20
- B ✕ LED SVÍTIDLO 16-32W, ZAPUŠTĚNÝ, IP44
- C ✕+ LED SVÍTIDLO 16-32W, NÁSTĚNNÝ, IP44
- D ✕+ LED SVÍTIDLO 18-30W, PŘISAZENÝ, IP20 + POHYBOVÝ SNÍMAČ 180°
- E Led LED SVÍTIDLO 36-40W, PŘISAZENÝ, IP44-65
- N1 NOUZOVÝ PŘISAZENÝ SVÍTIDLO LED 12W, IP44, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT VČETNĚ PIKTOGRAMU
- SPÍNAČ, fazení 1, 10A/250V, IP20
- SPÍNAČ, fazení 5, 10A/250V, IP20
- SPÍNAČ, fazení 6, 10A/250V, IP20
- SPÍNAČ, fazení 6+6, 10A/250V, IP20
- SPÍNAČ, fazení 7, 10A/250V, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/250V, IP20
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 16A/250V, IP20
- EL. KABELOVÝ VÝVOD 230V
- EL. KABELOVÝ VÝVOD 400V
- VENTILÁTOR 230V S DOBĚHEM 1-30 MIN
- MULTISENZOROVÝ AUTONOMNÍ HLÁSIČ
- ZNAČKA POSPOJENÍ
- ZAČÁTEK A KONEC KABELOVÉHO ŽLABU
- DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB
- ROZVADĚČ NN
- STOUPACÍ VEDENÍ - ENERGIE SE PŘENÁŠÍ NAHORU
- STOUPACÍ VEDENÍ - ENERGIE PŘÍCHÁZÍ ZDOLA
- ROZVADĚČ SLABOPROUDU
- ZÁSUVKA 2xRJ45 Cat. 6e - data

PROJEKT EI PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE
ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM,
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

VYPRACOVAL:	R. ZDRAŽIL	RADEK ZDRAŽIL Městečko 3127, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 11702842, mobil: 776 597 383 e-mail: zdrazil@radekbeznam.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	R. ZDRAŽIL	
STAVEBNÍK: PD REAL a.s. Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín	ČÍSLO ZAKÁZKY: ZK21/23	FORMÁT: 7x . A4
STAVBA: Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy č.p. 1907, Havlíčkův Brod	DATUM: 09.2021 DRUH DOKUM.: DVZ MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ:
ČÁST: SILNOPROUD NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE	ČÁST: D.1.4.3	PŘÍL. Č.: 3
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST. MŮŽE BYTI KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLÁSÍ PROJEKTANTA		